

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2015 г.

| Объект электросетевого хозяйства | Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго" | Дата внепланового отключения | Восстановление электроснабжения абонентов | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу | Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч) |
|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|
| IV квартал | | | | | | | |
| ВЛ-6 кВ ф.30 ГПП "Озерная" | п. Сорокины Хутора | 03.10.2015 г. 18:35 | 04.10.2015 г. 05:30 | Упала ветка на провода | Убрали ветку | 04.10.2015 г. 05:30 | 4080,6 |
| ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Дружба" | пос. Самарский | 08.10.2015 г. 08:00 | 08.10.2015 г. 11:12 | Отключение в сетях Волжского РЭС | | 08.10.2015 г. 11:12 | 252 |
| ВЛ-6 кВ ф.4 ТП-583 Самарский трансформатор | пос. Толевый | 08.10.2015 г. 19:20 | 09.10.2015 г. 11:05 | Отключение в сетях ЗАО "ССК" | | 09.10.2015 г. 11:05 | 1962 |
| ВЛ-10 кВ ф.7 ГПП "Заречная" | п. Черновский | 10.10.2015 г. 11:00 | 10.10.2015 г. 17:50 | неблагоприятные погодные условия - сильный порывистый ветер | РПВ - успешно | 10.10.2015 г. 17:50 | 350 |
| КЛ-10 кВ ф.16 РП-325 (47) | ул.Красных Коммунаров / ул.Калинина | 10.10.2015 г. 17:00 | 10.10.2015 г. 22:35 | Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией | КЛ восстановлена | 10.10.2015 г. 22:35 | 15 |
| КЛ-6 кВ ф.20 ГПП "Красноглинская-1" | Московское шоссе, 19 км. | 12.10.2015 г. 11:48 | 13.10.2015 г. 00:25 | Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией | КЛ восстановлена | 13.10.2015 г. 00:25 | 15611 |
| ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово" | правый берег реки Волги | 17.10.2015 г. 15:05 | 17.10.2015 г. 20:02 | Повреждение КЛ-6 кВ от опоры №75/5, принадлежащей абоненту | | 17.10.2015 г. 20:02 | 836 |
| ВЛ-6 кВ ф.20 ГПП "Озерная" | п. Сорокины Хутора | 20.10.2015 г. 18:40 | 20.10.2015 г. 23:05 | Отключение в сетях ООО "ЗПП" | | 20.10.2015 г. 23:05 | 1652 |
| ВЛ-6 кВ ф.КРП-3 РП-КРП | 23 км. Московского шоссе | 24.10.2015 г. 23:45 | 25.10.2015 г. 01:15 | Отключение в сетях завода "Салют" | | 25.10.2015 г. 01:15 | 25 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------|
| ВЛ-6 кВ ф.30 ГПП "Озерная" | п. Сорокины Хутора | 25.10.2015 г. 00:25 | 25.10.2015 г. 03:20 | Упали ветки на провода | Убрали ветки | 25.10.2015 г. 03:20 | 1073 |
| ВЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП-КРП | 23 км. Московского шоссе | 27.10.2015 г. 17:05 | 27.10.2015 г. 18:50 | Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС" | | 27.10.2015 г. 18:50 | 21 |
| ВЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП-КРП | 23 км. Московского шоссе | 05.11.2015 г. 23:10 | 05.11.2015 г. 23:58 | Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС" | | 05.11.2015 г. 23:58 | 10 |
| 4 КЛ-10 кВ ф.5, 8, 22, 25 РП-317 (23) | ул.Ново-Вокзальная /Томашевский тупик /Ново-Вокзальный тупик | 11.11.2015 г. 18:40 | 11.11.2015 г. 19:20 | Отключение в сетях ЗАО "ССК" | | 11.11.2015 г. 19:20 | 605 |
| ВЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП-КРП | 23 км. Московского шоссе | 16.11.2015 г. 19:25 | 16.11.2015 г. 20:55 | Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС" | | 16.11.2015 г. 20:55 | 18 |
| КЛ-10 кВ ф.5 ПС "Городская-3" | ул. Парадная / Долинная / Пустынная ул. | 19.11.2015 г. 01:30 | 19.11.2015 г. 03:22 | Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС" | | 19.11.2015 г. 03:22 | 331 |
| ВЛ-10 кВ ф.7 ГПП "Заречная" | п. Черновский | 21.11.2015 г. 08:30 | 21.11.2015 г. 15:05 | повреждение изолятора на опоре №23/1 | заменяли изолятор на опоре №23/2 | 21.11.2015 г. 15:05 | 337 |
| КЛ-6 кВ ф.20 ГПП "Красноглинская-1" | Московское шоссе, 19 км. | 28.11.2015 г. 23:55 | 29.11.2015 г. 01:40 | Отключение в сетях АО "1253 ЦРБ РЛВ" | | 29.11.2015 г. 01:40 | 2194 |
| КЛ-6 кВ ф.20 ГПП "Красноглинская-1" | Московское шоссе, 19 км. | 28.11.2015 г. 23:55 | 29.11.2015 г. 19:55 | Повреждение концевой кабельной перчатки КЛ-6 кВ на опоре №60/18/12, принадлежащей абоненту | | 29.11.2015 г. 19:55 | 25078 |
| ВЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП-КРП | 23 км. Московского шоссе | 29.11.2015 г. 14:47 | 29.11.2015 г. 22:00 | Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС" | | 29.11.2015 г. 22:00 | 87 |
| КЛ-10 кВ яч.7 ТП-6178 (218) | ул.Солнечная/9 Просека 5-я линия | 29.11.2015 г. 14:50 | 29.11.2015 г. 21:00 | Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией | КЛ восстановлена | 29.11.2015 г. 21:00 | 188 |
| ВЛ-6 кВ ф.2 ПС "Полевая" | КРЯЖ | 30.11.2015 г. 09:05 | 30.11.2015 г. 17:25 | Отключение в сетях Волжского РЭС | | 30.11.2015 г. 17:25 | 173 |
| КЛ-10 кВ ф.5 ПС "Городская-3" | ул. Парадная / Долинная / Пустынная ул. | 06.12.2015 г. 09:40 | 06.12.2015 г. 11:15 | Отключение от ИП | | 06.12.2015 г. 11:15 | 280 |
| 2КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3 | Московское шоссе / ул. Алма-Атинская | 10.12.2015 г. 11:50 | 10.12.2015 г. 16:50 | Отключение в сетях ФГУП «РТПС» филиал Самарский ОРТПЦ | | 10.12.2015 г. 16:50 | 1216 |
| Всего аварий: | 23 | | | Итого недоотпуск эл. энергии: | | | 56394,6 |