

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2016 г.**

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
<b>2 квартал</b>							
2 КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	18.04.2016 г. 15:05	18.04.2016 г. 15:10	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ		18.04.2016 г. 15:10	34
КВЛ-6 кВ ф.20 ГПП "Красноглинская-1"	Московское шоссе, 19 км.	23.04.2016 г. 17:30	24.04.2016 г. 10:37	Отключение в сетях АО "1253 ЦРБ РЛВ"		24.04.2016 г. 10:37	21318
2 КЛ-6 кВ ф.4П, ф.5П ПС 110/35/6 кВ АТД	ул. Молодогвардейская / ул. Пионерская / ул. Водников / Малярный пер.	29.04.2016 г. 16:26	29.04.2016 г. 17:47	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		29.04.2016 г. 17:47	1525,5
КЛ-6 кВ ф.19 ГПП "СПЗ-4" ООО "Энерго-Центр"	Московское шоссе / ул. Мичурина / ул. Чкалова	04.05.2016 г. 02:15	04.05.2016 г. 03:25	Повреждение КЛ-6 кВ	произведены отыскание места повреждения КЛ-6 кВ, ремонт и испытание	04.05.2016 г. 03:25	175,5
КЛ-10 кВ ф.51 ПС "Городская-3"	ул. Парадная / ул. Долинная / ул. Пустынная	22.05.2016 г. 10:00	22.05.2016 г. 11:55	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		22.05.2016 г. 11:55	300
КЛ-6 кВ ф.17 ЦРП-1 ПАО "ЗиТ"	ул. Ново-Садовая / ул. 22 Партсъезда	22.05.2016 г. 12:35	22.05.2016 г. 15:55	Отключение в сетях ПАО "ЗиТ"		22.05.2016 г. 15:55	203
КЛ-10 кВ ф.5 ТП-6176 (220)	ул. Демократическая / уд. Г. Димитрова	25.05.2016 г. 11:45	25.05.2016 г. 13:00	Отключение в сетях Самарских электрических сетей АО "ССК"		25.05.2016 г. 13:00	80

КЛ-6 кВ ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	25.05.2016 г. 15:00	25.05.2016 г. 15:50	Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией	произведены ремонт КЛ-6 кВ и испытание	25.05.2016 г. 15:50	50
КЛ-6 кВ ф.56 ГПП "СПЗ-4" ООО "Энерго- Центр"	Московское шоссе / ул. Мичурина / ул. Чкалова	09.06.2016 г. 15:00	09.06.2016 г. 15:25	Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией	произведены ремонт КЛ-6 кВ и испытание	09.06.2016 г. 15:25	5
<b>Всего аварий:</b>		<b>9</b>		<b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>			<b>23691</b>