

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2018 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	03.07.2018 г. 11:05	03.07.2018 г. 11:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ	03.07.2018 г. 11:15	6.30
ПС "Озерная" Ф-20,30	п. Сорокины Хутора	03.07.2018 г. 12:55	03.07.2018 г. 16:55	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение механического соединения.	Выполнена вырубка угрожающих деревьев	03.07.2018 г. 16:55	4009.96
РП-630 (24) яч.25,28	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	03.07.2018 г. 13:15	03.07.2018 г. 18:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	03.07.2018 г. 18:30	282.03

КЛ-10 кВ ТП-242, яч.7	9 просека 2 линия / Просека 5 линия	9	03.07.2018 г. 13:15	03.07.2018 г. 18:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Выполнен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	03.07.2018 г. 18:00	88.54
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища		08.07.2018 г. 18:10	08.07.2018 г. 22:40	Атмосферные перенапряжения (гроза). Нарушение электрической изоляции.	Заменены дефектные изоляторы на оп. №156/9, 156/10, выполнен ремонт концевой муфты	08.07.2018 г. 22:40	64.40
КТПн-9, РУ-6 кВ, КТПн-301, РУ-6 кВ	23 км. Московского шоссе, ул. Декоративные культуры		08.07.2018 г. 19:52	08.07.2018 г. 22:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.07.2018 г. 22:10	90.00
ПС "Городская-3" Ф-15	ул. Демократическая		16.07.2018 г. 18:55	16.07.2018 г. 21:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Выполнен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	16.07.2018 г. 21:40	789.09
ПС "АТД" ЗРУ-6 кВ, 1 сек. Ф5П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3		23.07.2018 г. 12:24	23.07.2018 г. 12:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электропитание потребителей по резервной схеме	23.07.2018 г. 12:40	63.74

ПС "Городская-3" Ф-12	ул. Демократическая	31.07.2018 г. 19:55	31.07.2018 г. 20:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	31.07.2018 г. 20:50	1645.66
ТП-245, яч.5	Промышленный р-он, проспект Кирова, 435А	31.07.2018 г. 20:51	31.07.2018 г. 23:18	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Заменены ножи ВН, Ф.А, проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	31.07.2018 г. 23:18	186.47
РП-32, РУ-6 кВ, яч.20	Октябрьский р-он, 5 Просека, уч. 5А	11.08.2018 г. 12:55	11.08.2018 г. 14:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	11.08.2018 г. 14:40	336.30
ТП-236, РУ-10 кВ, яч.6	Промышленный р-он, ул. Димитрова, 110Г	20.08.2018 г. 08:10	20.08.2018 г. 10:00	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	20.08.2018 г. 10:00	428.43
РП-51, РУ-6 кВ, яч.27	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	30.08.2018 г. 04:05	30.08.2018 г. 05:00	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	30.08.2018 г. 05:00	10.09

РП-630, яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	14.09.2018 г. 01:00	14.09.2018 г. 02:10	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	14.09.2018 г. 02:10	125.96
ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	27.09.2018 г. 17:05	27.09.2018 г. 20:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невьявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.09.2018 г. 20:30	103.61
ЗРУ-15, яч.3	ул.Демократическая	30.09.2018 г. 04:05	30.09.2018 г. 07:55	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Внешнее механическое воздействие.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ	30.09.2018 г. 07:55	829.15
Всего аварий:	16			Итого недоотпуск эл. энергии:			9059.72