

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2018 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
2 квартал							
КЛ-10 кВ, ТР-Р №2, ТП-114	ул. Нагорная,/ул. Минская	04.03.2018 г. 22:20	04.03.2018 г. 23:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение структуры материала.	Проведен ремонт кабельной перчатки	04.03.2018 г. 23:30	332.54
КЛ-10 кВ, ТП-6178 (218)	ул. Солнечная	19.03.2018 г. 22:25	19.03.2018 г. 23:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	19.03.2018 г. 23:00	24.85
КЛ-0,4 кВ ф-1, ШР-0,4 кВ КТПн-27	ул. 9 Просека	23.03.2018 г. 12:45	23.03.2018 г. 20:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-0,4 кВ	23.03.2018 г. 20:00	22.84

ВЛ-6 кВ, Ф-20 ТП-126	19 км. 11"а" квартал	28.03.2018 г. 19:00	28.03.2018 г. 22:00	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение структуры материала.	заменяли дефектный разрядник на опоре №62/1	28.03.2018 г. 22:00	2008.23
РП-632, КЛ-10 кВ яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	05.04.2018 г. 21:20	05.04.2018 г. 22:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	05.04.2018 г. 22:30	71.01
РП-632, КЛ-10 кВ, яч.6, яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	06.04.2018 г. 08:25	06.04.2018 г. 16:55	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	06.04.2018 г. 16:55	2911.17

РП-634, КЛ-10 кВ, яч.20	Радиоцентр, ул. Алма-Атинская	06.04.2018 г. 14:30	06.04.2018 г. 16:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	06.04.2018 г. 16:05	716.69
ПС "ЗиТ" РУ-6 кВ, яч.10	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	13.04.2018 г. 01:30	13.04.2018 г. 03:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	13.04.2018 г. 03:00	112.11
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж, ул. Центральная	13.04.2018 г. 16:15	13.04.2018 г. 20:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.04.2018 г. 20:10	180.75
РП-630, КЛ-10 кВ, яч.23	ул. Гергия Димитрова, /ул. Демократическая	16.04.2018 г. 01:54	16.04.2018 г. 02:50	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение структуры материала.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	16.04.2018 г. 02:50	97.31

РП-632, КЛ-10 кВ, яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	17.04.2018 г. 05:37	17.04.2018 г. 06:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	17.04.2018 г. 06:05	100.88
РП-10, сек.2, яч.10	Студенный овраг, ул. Демократическая	17.04.2018 г. 14:00	17.04.2018 г. 18:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	17.04.2018 г. 18:30	513.18
РП-632, КЛ-10 кВ, яч.21,яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	18.04.2018 г. 07:50	18.04.2018 г. 23:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	18.04.2018 г. 23:30	5366.82

ПС "Солнечная", сек.4, Ф-23	ЗиТ, 5 Просека	22.04.2018 г. 08:13	22.04.2018 г. 10:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	22.04.2018 г. 10:40	307.48
ТП-704, сек.2 КЛ-6 кВ, яч.4	ул. Молодогвардейская, /ул. Пионерская,/ ул.Галактионовская	23.04.2018 г. 06:10	23.04.2018 г. 10:45	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение структуры материала.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	23.04.2018 г. 10:45	295.91
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	28.04.2018 г. 15:00	28.04.2018 г. 20:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	28.04.2018 г. 20:40	1078.83
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1, КТПн-101, РУ-6 кВ	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	28.04.2018 г. 20:55	29.04.2018 г. 01:04	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	29.04.2018 г. 01:04	111.88

РП-632, КЛ-10 кВ яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	07.05.2018 г. 12:05	07.05.2018 г. 13:15	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	07.05.2018 г. 13:15	164.99
РП-632, КЛ-10 кВ, яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	10.05.2018 г. 19:48	10.05.2018 г. 20:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	10.05.2018 г. 20:35	7.24
ТП-114, сек.1, РУ-10 кВ, ТП-115, сек.1 РУ-10 кВ, ТП-116, 1 сек. РУ-10 кВ, КТПн-141, РУ-10 кВ	16 микрорайон, ул. Нагорная/ул. Кромская/ул. Ставропольская	17.05.2018 г. 15:23	17.05.2018 г. 16:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	17.05.2018 г. 16:10	334.21

РП-632, КЛ-10 кВ, яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	21.05.2018 г. 17:38	21.05.2018 г. 18:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	21.05.2018 г. 18:35	8.78
ТП-114, сек.1, РУ-10 кВ	16 микрорайон, ул. Нагорная/ул. Минская	26.05.2018 г. 05:24	26.05.2018 г. 06:20	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	26.05.2018 г. 06:20	271.17
КТПн-9, РУ-6 кВ	23 км., Московское шоссе, Декоративные культуры	26.05.2018 г. 18:20	26.05.2018 г. 19:35	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	26.05.2018 г. 19:35	68.51
КТПн-9, РУ-6 кВ, КТПн-301, РУ-6 кВ	23 км., Московское шоссе, Декоративные культуры, Березовая Аллея	30.05.2018 г. 19:50	30.05.2018 г. 23:36	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	30.05.2018 г. 23:36	346.15
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1, КТПн-101, РУ-6 кВ	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	31.05.2018 г. 16:20	31.05.2018 г. 17:25	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	31.05.2018 г. 17:25	29.20

РП-632, КЛ-10 кВ яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	01.06.2018 г. 23:45	02.06.2018 г. 00:30	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	02.06.2018 г. 00:30	6.93
РП-632, КЛ-10 кВ яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	04.06.2018 г. 16-00	05.06.2018 г. 20:45	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	05.06.2018 г. 20:45	4333.92
Ф-15, ВЛ-10 кВ, ПС "Городская-3"	ул. Демократическая	11.06.2018 г. 18-35	11.06.2018 г. 19:55	Невыявленные причины. Нарушение электрической изоляции.	на опоре №1516 заменяли поврежденный разрядник	11.06.2018 г. 19:55	400.19
ВЛ-0,4 кВ, ШР от ТП- 301	ул. Ново-Садовая/ул. Советской Армии	25.06.2018 г. 14-15	25.06.2018 г. 14:45	Дефекты монтажа. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	подтяжка контактов вводного автомата	25.06.2018 г. 14:45	28.14
ВЛ-0,4 кВ, ШР от ТП- 301	ул. Ново-Садовая/ул. Советской Армии	25.06.2018 г. 22-30	25.06.2018 г. 23:20	Дефекты монтажа. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	подтяжка контактов вводного автомата	25.06.2018 г. 23:20	46.88
ТП-145, РУ-10 кВ, яч.1	ул. Енисейская /ул. Юбилейная	26.06.2018 г. 22-24	27.06.2018 г. 00:20	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Восстановлено электропитание потребителей по резервной схеме	27.06.2018 г. 00:20	568.87
Всего аварий:	31			Итого недоотпуск эл. энергии:			20867.64