

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2019 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
1 квартал							
РП-21 яч.3	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	08.01.2019 г. 08:05	08.01.2019 г. 09:45	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	08.01.2019 г. 09:45	521.91
п/с "Усть-Кинельская", ВЛ-6 кВ, Ф1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	12.01.2019 г. 21:23	12.01.2019 г. 21:58	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	12.01.2019 г. 21:58	18.46
Ф-20 п/с ЗПП "Озёрная"	Кировский район, п. Сорокины Хутора	22.01.2019 г. 02:00	22.01.2019 г. 03:35	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	22.01.2019 г. 03:35	139.42

ТП-6176(220) РУ-10 кВ, яч.6	Промышленный район, ул. Демократическая/ул. Г. Димитрова	22.01.2019 г. 03:15	22.01.2019 г. 04:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	22.01.2019 г. 04:15	28.62
РП-23, ВЛ-6 кВ, оп.60/36	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	22.01.2019 г. 13:55	22.01.2019 г. 17:07	Гололедно- изморозевые отложения. Загрязнение, попадание инородных предметов.	Очистка изоляции оборудования КТПн	22.01.2019 г. 17:07	893.60
ТП-6163 РУ-10 кВ, сек.2	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Солнечная, пр. Кирова;	25.01.2019 г. 04:35	25.01.2019 г. 06:14	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	25.01.2019 г. 06:14	92.30
п/с "Усть-Кинельская", ВЛ-6 кВ, Ф1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	27.01.2019 г. 09:45	27.01.2019 г. 10:34	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.01.2019 г. 10:34	25.84
п/с "Усть-Кинельская", ВЛ-6 кВ, Ф1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	28.01.2019 г. 11:12	28.01.2019 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	28.01.2019 г. 12:30	41.17

РП-КРП, Ф-КРП-3	Красноглинский район, 23 км. Московского шоссе, ул. Березовая аллея, ул. Декоративные культуры.	01.02.2019 г. 23:30	02.02.2019 г. 00:23	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.02.2019 г. 00:23	38.48
ТП-1 ОАО "СРЗ" Ф-11	Куйбышевский район, 113 км	08.02.2019 г. 14:10	08.02.2019 г. 20:22	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	08.02.2019 г. 20:22	1777.29
РП-22 яч.3	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	15.02.2019 г. 01:40	15.02.2019 г. 02:20	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.02.2019 г. 02:20	21.66
Оп.60/36 ТП-126, Ф-2	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	16.02.2019 г. 10:28	16.02.2019 г. 12:03	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Выполнена замена изоляторов на опоре ВЛ	16.02.2019 г. 12:03	295.51
ПС "Выползова" Ф-1, оп.80/84	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	18.02.2019 г. 16:50	20.02.2019 г. 14:05	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Выполнен ремонт провода	20.02.2019 г. 14:05	5024.06

ПС "Полевая" Ф-8	п. Кряж	18.02.2019 г. 20:30	18.02.2019 г. 22:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	18.02.2019 г. 22:20	270.29
ПС "Полевая" Ф-8	п. Кряж	18.02.2019 г. 23:20	18.02.2019 г. 23:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	18.02.2019 г. 23:45	61.34
ПС "Озерная" Ф-30	Кировский район, п. Сорокины Хутора	19.02.2019 г. 06:45	19.02.2019 г. 13:00	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	19.02.2019 г. 13:00	4253.06
"СПЗ-9" КП-1 Ф-20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	02.03.2019 г. 10:45	02.03.2019 г. 12:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.03.2019 г. 12:15	581.52
ТП-6179 (218)	Промышленный район:, ул. Ташкентская, ул. Демократическая	05.03.2019 г. 10:48	05.03.2019 г. 12:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	05.03.2019 г. 12:00	138.71

КТПн-37, РУ-10 кВ	Кировский район, массив "Мазин угол"	08.03.2019 г. 09:45	08.03.2019 г. 12:25	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Заменены три опорных изолятора	08.03.2019 г. 12:25	328.26
ТП-6178 (218)	Промышленный район, 9 Просека	08.03.2019 г. 13:00	08.03.2019 г. 13:32	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.03.2019 г. 13:32	13.42
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	13.03.2019 г. 20:20	13.03.2019 г. 20:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. <u>Невыявленные</u>	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.03.2019 г. 20:45	78.47
ТП-4106, РУ-10 кВ, яч.7	Октябрьский район, квартал, ограниченный улицами: Московское шоссе, ул. Дыбенко, ул. Авроры	14.03.2019 г. 12:30	14.03.2019 г. 14:30	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.03.2019 г. 14:30	124.50
ПС "Танаевская" Ф-36	Советский район, ул. Карбышева, ул. Отважная	16.03.2019 г. 17:45	16.03.2019 г. 18:45	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16.03.2019 г. 18:45	171.72

Ф-20 п/с ЗПП "Озёрная"	Кировский район, п. Сорокины Хутора	22.03.2019 г. 23:58	23.03.2019 г. 01:30	Ветровые нагрузки. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ	23.03.2019 г. 01:30	135.02
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	23.03.2019 г. 17:10	23.03.2019 г. 17:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	23.03.2019 г. 17:40	80.12
Всего аварий:	25			Итого недоотпуск эл. энергии:			15154.77