

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2020 г.**

<b>Объект электросетевого хозяйства</b>	<b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b>	<b>Дата внепланового отключения</b>	<b>Восстановление электроснабжения абонентов</b>	<b>Причина аварийного отключения</b>	<b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b>
<b>2 квартал</b>							
КТПн-29	Красноглинский р-он, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	18.04.2020 г. 14:10	18.04.2020 г. 21:40	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	18.04.2020 г. 21:40	645.00
П/с "Ботаническая, Ф.36	ул. 6 Просека	27.04.2020 г. 12:20	27.04.2020 г. 12:45	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	27.04.2020 г. 12:45	84.38
ТП-243 РУ-10 кВ яч.3	Промышленный р-он, квартал, ограниченный улицами: Солнечная, 9 просека 5 линия, 6 линия	30.04.2020 г. 17:10	30.04.2020 г. 20:20	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.04.2020 г. 20:20	2480.64

ПС "НС-6" 35/6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	02.05.2020 г. 21:06	03.05.2020 г. 06:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	03.05.2020 г. 06:55	3143.38
ТП-242 РУ-10 кВ яч.3	Промышленный р-он, квартал, ограниченный улицами: 9-я Просека, 5-12 Линии	06.05.2020 г. 04:25	06.05.2020 г. 04:50	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	06.05.2020 г. 04:50	5.14
ОАО" СПЗ", ГПП-110/10 кВ Ф.9	Промышленный район., ул. Физкультурная д.103	08.05.2020 г. 17:20	08.05.2020 г. 19:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.05.2020 г. 19:10	169.31
ПС "НС-6" 35/6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	16.05.2020 г. 20:45	17.05.2020 г. 04:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	17.05.2020 г. 04:40	2517.53
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	21.05.2020 г. 16:00	22.05.2020 г. 05:21	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ	22.05.2020 г. 05:21	2269.82

ПС "НС-6" 35/6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	23.05.2020 г. 20:30	23.05.2020 г. 23:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	23.05.2020 г. 23:30	965.31
ПС "Полевая" Ф-8	п. Кряж	26.05.2020 г. 05:26	27.05.2020 г. 00:10	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.05.2020 г. 00:10	1594.61
ПС 110/10 кВ Городская-3 I сек. Ф.15	ул. Демократическая	14.06.2020 г. 11:20	14.06.2020 г. 11:48	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	14.06.2020 г. 11:48	522.52
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	25.06.2020 г. 15:40	25.06.2020 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	25.06.2020 г. 16:15	11.64
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	27.06.2020 г. 17:30	27.06.2020 г. 18:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.06.2020 г. 18:15	14.63
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	28.06.2020 г. 00:50	29.06.2020 г. 03:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	29.06.2020 г. 03:05	42.53

П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	29.06.2020 г. 11:45	29.06.2020 г. 19:55	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго", ремонт и испытание КЛ-6 кВ	29.06.2020 г. 19:55	2745.98
<b>Всего аварий:</b>	<b>15</b>			<b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>			<b>17212.40</b>