

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2020 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
1 квартал							
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	16.01.2020 г. 00:15	16.01.2020 г. 01:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	16.01.2020 г. 01:30	57.64
ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф.1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	02.02.2020 г. 12:00	02.02.2020 г. 12:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	02.02.2020 г. 12:45	25.71
ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф.1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	03.02.2020 г. 07:30	03.02.2020 г. 08:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.02.2020 г. 08:15	25.71

ОАО "СПЗ" КП-1 Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	10.02.2020 г. 21:10	10.02.2020 г. 21:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	10.02.2020 г. 21:50	557.42
РП-116(46)	в границах улиц: Бобруйская, Южный проезд, Измайловский переулок	17.02.2020 г. 01:25	17.02.2020 г. 15:20	Проезд крупногабаритной техники. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	17.02.2020 г. 15:20	594.63
РП-79 РУ-6 кВ, яч.16	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	20.02.2020 г. 16:50	21.02.2020 г. 16:35	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	21.02.2020 г. 16:35	5278.91
п/с "Фарада" Ф.57	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	23.02.2020 г. 07:45	23.02.2020 г. 08:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	23.02.2020 г. 08:40	169.99
РП-331	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	27.02.2020 г. 17:15	27.02.2020 г. 18:14	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	27.02.2020 г. 18:14	352.70

РП-331	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	29.02.2020 г. 16:40	29.02.2020 г. 17:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	29.02.2020 г. 17:10	179.40
РП-332 (12), яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	12.03.2020 г. 13:48	12.03.2020 г. 14:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	12.03.2020 г. 14:10	107.71
ТП-145, яч.10	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	15.03.2020 г. 08:05	15.03.2020 г. 08:40	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.03.2020 г. 08:40	35.76
п/с "Красноглинская-1" Ф.20	Красноглинский район, 19 км Московское шоссе (дачный массив).	24.03.2020 г. 10:40	24.03.2020 г. 12:13	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	24.03.2020 г. 12:13	1662.59
РП-634, КЛ-10 кВ, яч.20	Кировский район, ул. Алма-Атинская.	24.03.2020 г. 13:50	24.03.2020 г. 15:05	Прочие нарушения. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	24.03.2020 г. 15:05	784.15
РП-32 яч.5	Октябрьский район, ул. 5,6 Пресека.	25.03.2020 г. 22:00	26.03.2020 г. 02:30	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	26.03.2020 г. 02:30	3352.82

ТП-6176 (220) яч.5	Промышленный район, ул. Демократическая,22А	26.03.2020 г. 15:35	26.03.2020 г. 18:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	26.03.2020 г. 18:10	73.93
ЗРУ-301/1 яч.4	Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, ул. 3 Просека.	27.03.2020 г. 14:37	27.03.2020 г. 17:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	27.03.2020 г. 17:00	612.26
ТП-215, Тр-2	Промышленный раон, ул. Вольская,83	28.03.2020 г. 10:15	28.03.2020 г. 10:55	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение герметичности.	Проведен ремонт и испытание тр-ра	28.03.2020 г. 10:55	10.83
Всего аварий:	17			Итого недоотпуск эл. энергии:			13882.16