

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2020 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
4 квартал							
ПС "Озерная" Ф-30	п. Сорокины Хутора	01.10.2020 г. 10:20	01.10.2020 г. 14:00	Атмосферные перенапряжения. Термическое повреждение, перегрев, пережог.	Заменяли ОПН средней фазы.	01.10.2020 г. 14:00	2494.68
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	06.10.2020 г. 14:15	07.10.2020 г. 02:40	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	07.10.2020 г. 02:40	1843.78
П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	13.10.2020 г. 16:32	13.10.2020 г. 20:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.10.2020 г. 20:30	558.21

РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	14.10.2020 г. 09:05	14.10.2020 г. 10:30	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2020 г. 10:30	124.78
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	14.10.2020 г. 15:17	14.10.2020 г. 22:05	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2020 г. 22:05	599.22
п/с "Фарада" Ф.57	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	22.10.2020 г. 09:00	22.10.2020 г. 10:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	22.10.2020 г. 10:00	149.80
РП-21, РУ-10 кВ, яч.6	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	23.10.2020 г. 12:18	23.10.2020 г. 13:10	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.10.2020 г. 13:10	55.94

РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	30.10.2020 г. 07:10	30.10.2020 г. 08:22	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	30.10.2020 г. 08:22	425.40
РП-332, яч.1, 26	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	06.11.2020 г. 10:55	06.11.2020 г. 11:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	06.11.2020 г. 11:40	267.83
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	06.11.2020 г. 14:35	06.11.2020 г. 16:34	Ветровые нагрузки. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	06.11.2020 г. 16:34	635.02
РП-331 (11) сек.1	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	07.11.2020 г. 20:50	07.11.2020 г. 22:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	07.11.2020 г. 22:20	539.28
ОАО "СПЗ" КП-1 Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	08.11.2020 г. 00:30	08.11.2020 г. 01:35	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.11.2020 г. 01:35	906.44
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	11.11.2020 г. 11:57	11.11.2020 г. 13:25	Ветровые нагрузки. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	11.11.2020 г. 13:25	469.46
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1517	ул.Демократическая	14.11.2020 г. 17:49	14.11.2020 г. 20:05	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Произведен ремонт провода на опоре №1517	14.11.2020 г. 20:05	490.18

ТП-6179 (219) яч.2	Промышленный район:, ул. Ташкентская, ул. Демократическая	15.11.2020 г. 01:44	15.11.2020 г. 04:58	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.11.2020 г. 04:58	79.27
РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	25.11.2020 г. 14:24	25.11.2020 г. 15:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	25.11.2020 г. 15:10	271.55
ПС Городская-3, Ф.4, ТП-6096 1 сек.	ул. Демократическая	12.12.2020 г. 18:45	12.12.2020 г. 21:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	12.12.2020 г. 21:05	256.02
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	20.12.2020 г. 20:11	20.12.2020 г. 22:59	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	20.12.2020 г. 22:59	52.92
РП-630, КЛ-10 кВ, яч.26	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	29.12.2020 г. 13:20	29.12.2020 г. 14:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	29.12.2020 г. 14:30	12.13

ТП-145, яч.7	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	31.12.2020 г. 14:50	31.12.2020 г. 16:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	31.12.2020 г. 16:20	383.46
Всего аварий:	20			Итого недоотпуск эл. энергии:			10615.35