

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2021 г.**

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
<b>1 квартал</b>						
РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	02.01.2021 г. 12:15	02.01.2021 г. 13:03	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.01.2021 г. 13:03
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	03.01.2021 г. 08:00	03.01.2021 г. 10:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.01.2021 г. 10:45
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1517, 1518, 1541/103	ул.Демократическая	03.01.2021 г. 17:00	04.01.2021 г. 03:50	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт КВЛ-10 кВ	04.01.2021 г. 03:50

РП-79 РУ-6 кВ, яч.16	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	15.01.2021 г. 17:30	15.01.2021 г. 20:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	15.01.2021 г. 20:10
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	02.02.2021 г. 06:20	02.02.2021 г. 09:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	02.02.2021 г. 09:05
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	02.02.2021 г. 09:12	02.02.2021 г. 18:48	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	02.02.2021 г. 18:48
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1522	ул.Демократическая	08.02.2021 г. 13:15	08.02.2021 г. 15:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	08.02.2021 г. 15:55

ТП-124 яч.3	в границах ул. Дальняя, ул. Парадная, ул. Долинная	19.02.2021 г. 06:25	19.02.2021 г. 09:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	19.02.2021 г. 09:30
РП-КРП, Ф-КРП-3	Красноглинский район, 23 км. Московского шоссе, ул. Березовая аллея, ул. Декоративные культуры.	02.03.2021 г. 16:10	02.03.2021 г. 20:12	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.03.2021 г. 20:12
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-8	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	07.03.2021 г. 11:15	07.03.2021 г. 12:55	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Произведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	07.03.2021 г. 12:55
<b>2 квартал</b>						
РП-КРП Ф-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	03.04.2021 г. 02:45	03.04.2021 г. 06:01	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.04.2021 г. 06:01
РП-332, яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	03.04.2021 г. 21:30	03.04.2021 г. 21:54	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	03.04.2021 г. 21:54

РП-332, яч.26	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	07.04.2021 г. 23:55	08.04.2021 г. 01:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	08.04.2021 г. 01:45
РП-10, сек.2, яч.10	Студенный овраг, ул. Демократическая	08.04.2021 г. 13:50	08.04.2021 г. 15:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	08.04.2021 г. 15:10
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	08.04.2021 г. 20:55	08.04.2021 г. 21:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.04.2021 г. 21:20
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-8	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	10.04.2021 г. 19:33	10.04.2021 г. 20:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	10.04.2021 г. 20:30
РП-332, яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	14.04.2021 г. 14:20	14.04.2021 г. 15:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	14.04.2021 г. 15:40

ТП-216, 2 сек.	квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	22.04.2021 г. 14:15	22.04.2021 г. 15:13	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	22.04.2021 г. 15:13
ТП-243 РУ-10 кВ яч.5	Промышленный р-он, квартал, ограниченный улицами: Солнечная, 9 просека 5 линия, 6 линия	23.04.2021 г. 09:30	23.04.2021 г. 11:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	23.04.2021 г. 11:10
РП-32 яч.9	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	28.04.2021 г. 11:25	28.04.2021 г. 12:05	Проезд крупногабаритной техники. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	28.04.2021 г. 12:05
ПС 110/10 кВ Городская-3 I сек. Ф.1, 15	ул. Демократическая	29.04.2021 г. 06:45	29.04.2021 г. 07:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	29.04.2021 г. 07:20
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-8,17	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	07.05.2021 г. 10:40	07.05.2021 г. 14:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	07.05.2021 г. 14:30

ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	07.05.2021 г. 16:00	07.05.2021 г. 17:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	07.05.2021 г. 17:30
ТП-145, яч.17	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	20.05.2021 г. 17:55	20.05.2021 г. 18:55	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	20.05.2021 г. 18:55
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.2	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	22.05.2021 г. 11:50	22.05.2021 г. 12:45	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	22.05.2021 г. 12:45
РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	23.05.2021 г. 19:15	23.05.2021 г. 20:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	23.05.2021 г. 20:00

ОАО "СПЗ-9" Ф-19	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	24.05.2021 г. 16:40	24.05.2021 г. 17:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	24.05.2021 г. 17:00
ОАО "СПЗ-9" Ф-9	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	24.05.2021 г. 16:40	24.05.2021 г. 17:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	24.05.2021 г. 17:00
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	25.05.2021 г. 10:05	25.05.2021 г. 15:43	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	25.05.2021 г. 15:43
ПС "Солнечная" Ф.54	ЗиТ, 5 Просека	31.05.2021 г. 23:30	01.06.2021 г. 02:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	01.06.2021 г. 02:15
ПС "Танаевская" Ф-17	Советский район, ул. Карбышева, ул. Отважная	01.06.2021 г. 21:00	01.06.2021 г. 21:31	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	01.06.2021 г. 21:31

РП-42 РУ-10 кВ 1 сек. Яч.9	квартал, ограниченный улицами: ул. Авроры, ул. Съездовская, ул. Саранская	02.06.2021 г. 12:50	02.06.2021 г. 15:30	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	02.06.2021 г. 15:30
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-5	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	11.06.2021 г. 10:30	11.06.2021 г. 11:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	11.06.2021 г. 11:30
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	11.06.2021 г. 16:55	11.06.2021 г. 19:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	11.06.2021 г. 19:00
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	12.06.2021 г. 09:18	12.06.2021 г. 11:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	12.06.2021 г. 11:00
ОАО "СРЗ" ТП-1, яч.2,11	Промышленный р-он, ул. Ветлянская, с-х "Тепличный"	12.06.2021 г. 10:20	13.06.2021 г. 13:58	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	13.06.2021 г. 13:58



ТП-145, яч.10	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	13.06.2021 г. 08:28	13.06.2021 г. 09:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	13.06.2021 г. 09:00
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	15.06.2021 г. 16:35	15.06.2021 г. 17:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	15.06.2021 г. 17:50
ПС "АТД" ЗРУ-6 кВ, 1 сек. Ф5П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	24.06.2021 г. 01:55	24.06.2021 г. 02:45	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	24.06.2021 г. 02:45
<b>3 квартал</b>						
РП-79 яч.18	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	06.08.2021 г. 10:40	06.08.2021 г. 11:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	06.08.2021 г. 11:00

РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	12.08.2021 г. 16:20	12.08.2021 г. 19:20	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	12.08.2021 г. 19:20
пс.Полевая Ф-8	п. Кряж	13.08.2021 г. 11:40	13.08.2021 г. 14:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение механического соединения.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.08.2021 г. 14:30
РП-423 яч. 10	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	19.08.2021 г. 11:30	19.08.2021 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	19.08.2021 г. 12:30
РП-36 яч. 9	Кировский район, 17 км. Московского шоссе, дачные массивы	19.08.2021 г. 13:45	19.08.2021 г. 17:20	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	19.08.2021 г. 17:20

РП-32, яч.5	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	09.09.2021 г. 10:35	09.09.2021 г. 13:08	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	09.09.2021 г. 13:08
РП-332	Кировский район, 16 мкр- он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	13.09.2021 г. 19:50	13.09.2021 г. 20:47	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	13.09.2021 г. 20:47
п/с "Солнечная" Ф-71	Октябрьский район, ул. Солнечная	23.09.2021 г. 15:15	23.09.2021 г. 22:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	23.09.2021 г. 22:45
РП 22, 2 сек.	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	26.09.2021 г. 15:45	26.09.2021 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	26.09.2021 г. 16:15

п/с "Солнечная" Ф-71	Октябрьский район, ул. Солнечная	30.09.2021 г. 10:34	30.09.2021 г. 16:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	30.09.2021 г. 16:45
<b>4 квартал</b>						
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	11.10.2021 г. 09:20	11.10.2021 г. 10:10	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	11.10.2021 г. 10:10
РП-331	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	14.10.2021 г. 21:50	14.10.2021 г. 22:25	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	14.10.2021 г. 22:25
ПС СПЗ Ф. 8, 9, 19, 20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	20.10.2021 г. 12:54	20.10.2021 г. 16:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	20.10.2021 г. 16:30
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	31.10.2021 г. 18:20	31.10.2021 г. 19:23	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	31.10.2021 г. 19:23

ПС Городская-3 Ф-65	ул. Демократическая	09.11.2021 г. 19:50	09.11.2021 г. 20:20	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	09.11.2021 г. 20:20
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	19.12.2021 г. 21:10	19.12.2021 г. 22:10	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	19.12.2021 г. 22:10
пс.Озерная Ф-30	п. Сорокины Хутора	23.12.2021 г. 05:15	23.12.2021 г. 16:26	Гололедно- изморозевые отложения. Внешнее механическое воздействие.	Выполнен ремонт провода и замена изоляторов	23.12.2021 г. 16:26
пс.Озерная Ф-30	п. Сорокины Хутора	26.12.2021 г. 12:00	26.12.2021 г. 19:40	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Нарушение механического соединения.	Выполнен ремонт провода и замена изоляторов	26.12.2021 г. 19:40
<b>Всего аварий:</b>	<b>57</b>					