

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2022 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
ОАО "СПЗ-9" Ф-9,8,19,20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	06.07.2022 г. 10:15	06.07.2022 г. 10:50	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	06.07.2022 г. 10:50	1166.60
ТП-4611 "ССК" РУ-6кВ ячейка №2	Куйбышевский район:, п. Кряж	10.08.2022 г. 12:20	10.08.2022 г. 15:30	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.08.2022 г. 15:30	228.95
ТП-4611 "ССК" РУ-6кВ ячейка №2	Куйбышевский район:, п. Кряж	10.08.2022 г. 12:20	11.08.2022 г. 03:20	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	11.08.2022 г. 03:20	763.13
ПС "Озерная" Ф-30	п. Сорокины Хутора	12.08.2022 г. 18:20	12.08.2022 г. 22:00	Прочие воздействия. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	12.08.2022 г. 22:00	733.20

ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	09.09.2022 г. 13:00	10.09.2022 г. 07:00	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ	10.09.2022 г. 07:00	8694.00
РП-32 яч.12	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	09.09.2022 г. 20:20	10.09.2022 г. 11:20	Прочие воздействия. Невыявленные причины.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.09.2022 г. 11:20	4875.00
Всего аварий:	6			Итого недоотпуск эл. энергии:			16460.87