

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2024 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
АО ЗиТ ЦРП-1 Ф-8	Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 5,6 Просека	18.07.2024 г. 10:30	18.07.2024 г. 11:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	18.07.2024 г. 11:30	120
ОАО "СРЗ" ТП-1, яч.2,11	Куйбышевский район, 113 км.	22.07.2024 г. 11:15	22.07.2024 г. 18:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	22.07.2024 г. 18:10	2178.54
ПС "Солнечная" Ф-71	Октябрьский р-он, ул. Советской Армии 240Б	17.09.2024 г. 15:30	17.09.2024 г. 17:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	17.09.2024 г. 17:30	371.22
Всего аварий:	3			Итого недоотпуск эл. энергии:			2669.76