Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2024 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
1 квартал						
ТП-3, КЛ-6кВ	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	05.01.2024 г. 22:30	05.01.2024 г. 23:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	05.01.2024 г. 23:40
ГПП 110/10 кВ "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.02.2024 г. 21:00	27.02.2024 г. 01:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Проведен осмотр оборудования и замер нагрузки.	27.02.2024 г. 01:15
ТП-4111 КЛ-10кВ	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Авроры, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Запорожская	08.03.2024 г. 09:45	08.03.2024 г. 10:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.03.2024 г. 10:15

ТП-614, ТП-608, КЛ-6кВ	Кубышевский район, 113 км.	12.03.2024 г. 12:45	12.03.2024 г. 15:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	12.03.2024 г. 15:40
ТП-609 КЛ-6кВ	Кубышевский район, 113 км.	12.03.2024 г. 12:45	12.03.2024 г. 23:10	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	12.03.2024 г. 23:10
РП-60, КЛ-10кВ	Самарская область, Красноярский район, коттеджный поселок «ЭКОДОЛЬЕ»	16.03.2024 г. 20:40	16.03.2024 г. 23:10	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16.03.2024 г. 23:10
2 квартал						
ПС "Красноглинская" Ф.20	Красноглинский район, 19 км Московское шоссе (дачный массив).	10.04.2024 г. 16:50	10.04.2024 г. 22:50	Воздействие животных и птиц. Электродуговое повреждение.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.04.2024 г. 22:50

ОАО "СПЗ-9" КП-1 Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	11.04.2024 г. 01:00	11.04.2024 г. 02:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Загрязнение, попадание инородных предметов.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	11.04.2024 г. 02:15
ТП-1 "СРЗ"	Куйбышевский район, 113 км.	22.04.2024 г. 09:00	22.04.2024 г. 16:45	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	22.04.2024 г. 16:45
ПС "Выползово" Ф.1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	08.06.2024 г. 00:50	08.06.2024 г. 19:50	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Замена опор, ремонт КЛ-10 кВ	08.06.2024 г. 19:50
3 квартал						
АО ЗиТ ЦРП-1 Ф-8	Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 5,6 Просека	18.07.2024 г. 10:30	18.07.2024 г. 11:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	18.07.2024 г. 11:30

ОАО "СРЗ" ТП-1, яч.2,11	Куйбышевский район, 113 км.	22.07.2024 г. 11:15	22.07.2024 г. 18:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	22.07.2024 г. 18:10
ПС "Солнечная" Ф-71	Октябрьский р-он, ул. Советской Армии 240Б	17.09.2024 г. 15:30	17.09.2024 г. 17:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	17.09.2024 г. 17:30
4 квартал						
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский	04.10.2024 г. 15:30	04.10.2024 г. 22:50	Нарушение электрической изоляции по невыявленным причинам	Проведен ремонт и внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	04.10.2024 г. 22:50
ОАО "СПЗ-9" Ф-20	Промышленный район	14.10.2024 г. 13:20	14.10.2024 г. 14:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2024 г. 14:35
ТП-114, сек.1, РУ-10 кВ, ТП-115, сек.1 РУ-10 кВ	Кировский район	14.10.2024 г. 13:30	14.10.2024 г. 15:35	Нарушение электрической изоляции вследствие прочих воздействий	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2024 г. 15:35

ПС "Полевая" Ф-3	Куйбышевский район, 113 км.	31.10.2024 г. 07:20	31.10.2024 г. 08:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	31.10.2024 г. 08:10
КЛ-10кВ ОАО "СПЗ-9" Ф-9	Промышленный район	24.11.2024 г. 09:00	24.11.2024 г. 11:35	Нарушение электрической изоляции вследствие прочих воздействий	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	24.11.2024 г. 11:35
пс "Заречная" Ф-7	п. Черновский	22.12.2024 г. 10:50	22.12.2024 г. 18:30	Нарушение электрической изоляции вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	22.12.2024 г. 18:30
пс "Заречная" Ф-8	п. Черновский	22.12.2024 г. 19:10	23.12.2024 г. 15:20	Нарушение электрической изоляции вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на электрооборудовании	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	23.12.2024 г. 15:20
Всего аварий:	**20**					