Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2025 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
РП-36, КВЛ-10 кВ, яч.6	Кировский район, ул. Алма-Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр	30.08.2025Г. 18:00	30.08.2025Г. 19:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.08.2025Г. 19:50	627,32
Всего аварий:	**1**			**Итого недоотпуск эл. энергии:**			**627,32**