

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2015 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
III квартал							
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	13.07.2015 г. 09:50	13.07.2015 г. 12:45	неблагоприятные погодные условия - сильный порывистый ветер	РПВ - успешно	13.07.2015 г. 12:45	2408
КЛ-6 кВ ф.2 ТП-1 СРЗ	ул. Заводская	16.07.2015 г. 10:40	16.07.2015 г. 14:50	Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией	КЛ восстановлена	16.07.2015 г. 14:50	663
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	16.07.2015 г. 22:05	17.07.2015 г. 09:32	Упало дерево на провода около КТПн-922	Убрали дерево	17.07.2015 г. 09:32	9508
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	23.07.2015 г. 13:48	23.07.2015 г. 19:00	упало дерево на провода возле опоры №105 в результате возгорания; вылетел изолятор из кронштейна на опоре №27	Убрали дерево; восстановили, вылетевший изолятор из кронштейна, лежавший на траверсе	23.07.2015 г. 19:00	5182
КЛ-10 кВ ф.21 РП-630 (24)	ул.Демократическая/ул.Г.Димитрова/ул.Солнечная	08.08.2015 г. 10:00	08.08.2015 г. 11:35	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановлена	08.08.2015 г. 11:35	312
КЛ-10 кВ ф.1 РП-630 (24)	ул.Солнечная/7-я линия	13.08.2015 г. 10:45	13.08.2015 г. 13:24	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановлена	13.08.2015 г. 13:24	344

КЛ-10 кВ ф.10 ТП-6178 (218)	ул.Солнечная/6-я линия	22.08.2015 г. 08:00	22.08.2015 г. 10:10	Физический износ КЛ-10 кВ	КЛ восстановленна	22.08.2015 г. 10:10	127
ВЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП-КРП	23 км. Московского шоссе	05.09.2015 г. 22:30	06.09.2015 г. 00:05	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		06.09.2015 г. 00:05	20
КВЛ-6 кВ ф.30 ПС "Озерная"	п. Сорокины Хутора	05.09.2015 г. 23:00	06.09.2015 г. 02:50	Упала ветка на провода	Убрали ветку	06.09.2015 г. 02:50	1887
2КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	06.09.2015 г. 13:00	06.09.2015 г. 17:21	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ		06.09.2015 г. 17:21	1806
КЛ-6 кВ ф.56 ГПП "СПЗ-4" ООО "Энерго-Центр"	Московское шоссе / ул. Мичурина / ул. Чкалова	07.09.2015 г. 06:40	07.09.2015 г. 11:00	Отключение в сетях ООО "Энерго-Центр"		07.09.2015 г. 11:00	296
КЛ-10 кВ ф.5 ПС "Городская-3"	ул. Парадная / ул. Долинная / ул. Пустынная	10.09.2015 г. 11:00	10.09.2015 г. 12:00	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		10.09.2015 г. 12:00	113,5
2 КЛ-10 кВ ф.5, ф.51 ПС "Городская-3"	ул. Парадная / ул. Долинная / ул. Пустынная	10.09.2015 г. 12:43	10.09.2015 г. 16:00	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		10.09.2015 г. 16:00	858
КЛ-10 кВ ф.15 ПС "Городская-3"	ул. Ташкентская / ул. Демократическая	10.09.2015 г. 12:43	10.09.2015 г. 16:00	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		10.09.2015 г. 16:00	640
КЛ-6 кВ ф.3 ТП-124 "СГЭС"	ул. Дальняя / ул. Парадная	11.09.2015 г. 09:10	11.09.2015 г. 20:55	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	11.09.2015 г. 20:55	225
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	12.09.2015 г. 13:00	12.09.2015 г. 15:00	Сгорели плавкие вставки на КТПн-922	Заменяли плавкие вставки на КТПн-922	12.09.2015 г. 15:00	1993
КЛ-6 кВ ф.11 ТП-1 СРЗ	ул. Заводская	14.09.2015 г. 14:58	14.09.2015 г. 16:08	Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	14.09.2015 г. 16:08	100

2 КЛ-10 кВ ф.37, ф.41 ПС "Танаевская"	ул. Отважная	17.09.2015 г. 16:02	17.09.2015 г. 20:35	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	17.09.2015 г. 20:35	1656
КЛ-10 кВ ф.5 ПС "Городская-3"	ул. Парадная / ул. Долинная / ул. Пустынная	19.09.2015 г. 23:00	20.09.2015 г. 02:45	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		20.09.2015 г. 02:45	426
КЛ-10 кВ ф.16 РП-630 (24)	ул. Демократическая / ул. Г. Димитрова	30.09.2015 г. 12:50	30.09.2015 г. 14:40	Физический износ КЛ	Произвели переключения	30.09.2015 г. 14:40	607
Всего аварий:	20			Итого недоотпуск эл. энергии:			29171,5