

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2015 г.**

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
<b>II квартал</b>							
КЛ-10 кВ ТП-218 яч.10	ул.Солнечная/ 9 Просека 6 линия	03.04.2015 г. 14:15	03.04.2015 г. 14:45	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"		03.04.2015 г. 14:45	21
КЛ-6 кВ ф.11 ПС "Ботаническая"	Парковй пер./ул.Ново-Садовая/3 Просека/ ул. Сов. Армии/5Просека	13.04.2015 г. 03:35	03.04.2015 г. 08:00	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	03.04.2015 г. 08:00	2012
2КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	14.04.2015 г. 11:00	14.04.2015 г. 14:19	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ		14.04.2015 г. 14:19	1379
2КЛ-10 кВ яч.5, яч.8 РП-317 (23)	ул.А.Матросова/Ново-Вокзальный тупик/ул.Калинина/ул.Свободы	19.04.2015 г. 15:05	19.04.2015 г. 21:00	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"		19.04.2015 г. 21:00	3048
2КЛ-10 кВ яч.22, яч.25 РП-317 (23)	ул.А.Матросова/ул.Вольская/ул.Калинина/ ул.Свободы	19.04.2015 г. 15:05	19.04.2015 г. 21:00	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"		19.04.2015 г. 21:00	6270
КЛ-10 кВ ф.14 ПС "Городская-2"	ул.Антонова-Овсиенко/ул.Карбышева/ ул.Дыбенко/ул.Гастелло	24.04.2015 г. 10:50	24.04.2015 г. 12:24	Повреждение КЛ-10 кВ с ТП-420 на РП-41	Произведены оперативные переключения	24.04.2015 г. 12:24	6252
КЛ-10 кВ ф.5 ЗРУ-10	ул.Демократическая	29.04.2015 г. 10:30	29.04.2015 г. 14:20	Отключение по причине абонента (КТПн-160 "Алдис")		29.04.2015 г. 14:20	1000

КВЛ-10 кВ ф.3 ЗРУ-15	п. Яблонька	06.05.2015 г. 17:10	07.05.2015 г. 03:25	Обрыв пролета ВЛ между опорами	Восстановили провода в пролете	07.05.2015 г. 03:25	1670
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	08.05.2015 г. 09:00	09.05.2015 г. 15:15	Повреждение изоляторов на опоре	Заменяли неисправные изоляторы	09.05.2015 г. 15:15	6030
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	09.05.2015 г. 18:55	09.05.2015 г. 21:35	Обрыв пролета ВЛ между опорами	Восстановили провода в пролете	09.05.2015 г. 21:35	2577
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	15.05.2015 г. 11:45	15.05.2015 г. 17:15	Отключение по причине абонента		15.05.2015 г. 17:15	1096
ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Дружба"	пос.Самарский	15.05.2015 г. 14:00	15.05.2015 г. 21:20	Отключение в сетях Волжского РЭС		15.05.2015 г. 21:20	653
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	19.05.2015 г. 18:50	19.05.2015 г. 21:00	Причина аварийного отключения неизвестна		19.05.2015 г. 21:00	2093
КЛ-10 кВ ф.5 ЗРУ-10	ул.Демократическая	20.05.2015 г. 01:05	20.05.2015 г. 07:00	Повреждение концевой перчатки КЛ-10 кВ на оп.1543/111	Заменяли концевую перчатку	20.05.2015 г. 07:00	1500
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	20.05.2015 г. 17:20	20.05.2015 г. 19:00	Отключение по причине абонента (т/б "Сосенки")		20.05.2015 г. 19:00	340
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	21.05.2015 г. 13:40	21.05.2015 г. 15:15	Причина аварийного отключения неизвестна		21.05.2015 г. 15:15	315
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	29.05.2015 г. 15:20	29.05.2015 г. 15:55	Отключение в сетях Жигулевского РЭС		29.05.2015 г. 15:55	116
КЛ-10 кВ ТП- 234 - ТП-233	ул.Молодежная, 6А-6Б ул.Молодежная, 8А-8Б	01.06.2015 г. 17:30	01.06.2015 г. 22:10	Физический износ КЛ-10 кВ	КЛ восстановленна	01.06.2015 г. 22:10	3110
2КЛ-6 кВ ф.2, ф.11 ТП- 1 СРЗ	ул.Заводская	26.06.2015 г. 17:15	26.06.2015 г. 20:50	Отключение в сетях ОАО "СРЗ"		26.06.2015 г. 20:50	2022

КЛ-10 кВ ТП-4614 - ТП-4613	пос.Водников	27.06.2015 г. 18:53	28.06.2015 г. 12:00	Физический износ КЛ-10 кВ	КЛ восстановленна	28.06.2015 г. 12:00	1176
ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Дружба"	пос.Самарский	28.06.2015 г. 23:40	28.06.2015 г. 23:50	Отключение в сетях Волжского РЭС		28.06.2015 г. 23:50	15
<b>Всего аварий:</b>	<b>21</b>			<b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>			<b>33435</b>