

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2016 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
1 квартал							
КЛ-6 кВ ф.36 ПС "Ботаническая"	ул. Кольцевая / 5-я Радиальная / 6-я Радиальная / Финская / А. Павлова / 2-я Радиальная	09.01.2016 г. 18:40	09.01.2016 г. 19:25	Повреждение КЛ-6 кВ - физический износ	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	09.01.2016 г. 19:25	237
ВЛ-10 кВ ф.7 ПС "Заречная"	п.Черновский	13.01.2016 г. 18:45	13.01.2016 г. 22:00	повреждение в сетях абонента ПАО "Уралтранснефтепродукт"	на оп. 23 отключили РЛНД	13.01.2016 г. 22:00	261
2 КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	15.01.2016 г. 08:40	15.01.2016 г. 14:50	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ		15.01.2016 г. 14:50	2573
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	15.01.2016 г. 22:45	15.01.2016 г. 22:56	Отключение в сетях Жигулевского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		15.01.2016 г. 22:56	20
ВЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП-КРП	23 км. Московского шоссе	16.01.2016 г. 22:35	16.01.2016 г. 23:05	Отключение в сетях Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "СРС"		16.01.2016 г. 23:05	17,5
ВЛ-10 кВ ф.7 ПС "Заречная"	п.Черновский	21.01.2016 г. 07:05	21.01.2016 г. 10:35	между опорами 23 и 23/1 провисает провод, при ветре создается КЗ	выполнен восстановительный ремонт ВЛ-10 кВ, проведен дополнительный осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ	21.01.2016 г. 10:35	281
КЛ-6 кВ ф.55 ПС "Солнечная"	5 Просека / ул. Сов. Армии	06.02.2016 г. 15:25	06.02.2016 г. 18:00	Повреждение КЛ-6 кВ	произведены отыскание места повреждения КЛ-6 кВ, ремонт и испытание	06.02.2016 г. 18:00	1789
КВЛ-6 кВ ф.20 ГПП "Красноглинская-1"	Московское шоссе, 19 км.	27.02.2016 г. 13:40	27.02.2016 г. 18:05	Отключение от ИП		27.02.2016 г. 18:05	5518
2 КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	06.03.2016 г. 10:20	06.03.2016 г. 14:50	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ		06.03.2016 г. 14:50	1868
2 КЛ-6 кВ ф.9, ф.10 РП-42 (69)	ул. Белорусская	18.03.2016 г. 01:50	18.03.2016 г. 02:40	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ		18.03.2016 г. 02:40	96
Всего аварий:	10			Итого недоотпуск эл. энергии:			12660,5