

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2018 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
1 квартал						
КЛ-10 кВ ф-6 РП-632	ул. Демократическая	20.01.2018 г. 11:50	20.01.2018 г. 12:40	Повреждение КЛ-10 кВ сторонними лицами	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	20.01.2018 г. 12:40
РУ-10 кВ яч.25,22,8,5 РП-317	ул.А.Матросова/ул.Вольская/ул.Калинина/ ул.Свободы	16.02.2018 г. 14:00	16.02.2018 г. 18:20	Повреждение в сетях энергоснабжающей организации	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	16.02.2018 г. 18:20
2 квартал						
КЛ-10 кВ, ТР-Р №2, ТП-114	ул. Нагорная,/ул. Минская	04.03.2018 г. 22:20	04.03.2018 г. 23:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение структуры материала.	Проведен ремонт кабельной перчатки	04.03.2018 г. 23:30
КЛ-10 кВ, ТП-6178 (218)	ул. Солнечная	19.03.2018 г. 22:25	19.03.2018 г. 23:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	19.03.2018 г. 23:00

КЛ-0,4 кВ ф-1, ШР-0,4 кВ КТПн-27	ул. 9 Просека	23.03.2018 г. 12:45	23.03.2018 г. 20:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-0,4 кВ	23.03.2018 г. 20:00
ВЛ-6 кВ, Ф-20 ТП-126	19 км. 11"а" квартал	28.03.2018 г. 19:00	28.03.2018 г. 22:00	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение структуры материала.	заменяли дефектный разрядник на опоре №62/1	28.03.2018 г. 22:00
РП-632, КЛ-10 кВ яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	05.04.2018 г. 21:20	05.04.2018 г. 22:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	05.04.2018 г. 22:30

РП-632, КЛ-10 кВ, яч.6, яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	06.04.2018 г. 08:25	06.04.2018 г. 16:55	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	06.04.2018 г. 16:55
РП-634, КЛ-10 кВ, яч.20	Радиоцентр, ул. Алма-Атинская	06.04.2018 г. 14:30	06.04.2018 г. 16:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	06.04.2018 г. 16:05
ПС "ЗиТ" РУ-6 кВ, яч.10	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	13.04.2018 г. 01:30	13.04.2018 г. 03:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	13.04.2018 г. 03:00
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж, ул. Центральная	13.04.2018 г. 16:15	13.04.2018 г. 20:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.04.2018 г. 20:10

РП-630, КЛ-10 кВ, яч.23	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	16.04.2018 г. 01:54	16.04.2018 г. 02:50	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение структуры материала.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	16.04.2018 г. 02:50
РП-632, КЛ-10 кВ, яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	17.04.2018 г. 05:37	17.04.2018 г. 06:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	17.04.2018 г. 06:05
РП-10, сек.2, яч.10	Студенный овраг, ул. Демократическая	17.04.2018 г. 14:00	17.04.2018 г. 18:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	17.04.2018 г. 18:30

РП-632, КЛ-10 кВ, яч.21,яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	18.04.2018 г. 07:50	18.04.2018 г. 23:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	18.04.2018 г. 23:30
ПС "Солнечная", сек.4, Ф- 23	ЗиТ, 5 Просека	22.04.2018 г. 08:13	22.04.2018 г. 10:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	22.04.2018 г. 10:40
ТП-704, сек.2 КЛ-6 кВ, яч.4	ул. Молодогвардейская, /ул. Пионерская,/ ул.Галактионовская	23.04.2018 г. 06:10	23.04.2018 г. 10:45	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение структуры материала.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	23.04.2018 г. 10:45
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	28.04.2018 г. 15:00	28.04.2018 г. 20:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	28.04.2018 г. 20:40
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1, КТПн-101, РУ-6 кВ	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	28.04.2018 г. 20:55	29.04.2018 г. 01:04	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	29.04.2018 г. 01:04
РП-632, КЛ-10 кВ яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	07.05.2018 г. 12:05	07.05.2018 г. 13:15	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	07.05.2018 г. 13:15

РП-632, КЛ-10 кВ, яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	10.05.2018 г. 19:48	10.05.2018 г. 20:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	10.05.2018 г. 20:35
ТП-114, сек.1, РУ-10 кВ, ТП-115, сек.1 РУ-10 кВ, ТП-116, 1 сек. РУ-10 кВ, КТПн-141, РУ-10 кВ	16 микрорайон, ул. Нагорная/ул. Кромская/ул. Ставропольская	17.05.2018 г. 15:23	17.05.2018 г. 16:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невьявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	17.05.2018 г. 16:10
РП-632, КЛ-10 кВ, яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	21.05.2018 г. 17:38	21.05.2018 г. 18:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	21.05.2018 г. 18:35
ТП-114, сек.1, РУ-10 кВ	16 микрорайон, ул. Нагорная/ул. Минская	26.05.2018 г. 05:24	26.05.2018 г. 06:20	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	26.05.2018 г. 06:20
КТПн-9, РУ-6 кВ	23 км., Московское шоссе, Декоративные культуры	26.05.2018 г. 18:20	26.05.2018 г. 19:35	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невьявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	26.05.2018 г. 19:35
КТПн-9, РУ-6 кВ, КТПн-301, РУ-6 кВ	23 км., Московское шоссе, Декоративные культуры, Березовая Аллея	30.05.2018 г. 19:50	30.05.2018 г. 23:36	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невьявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	30.05.2018 г. 23:36

ПС "Усть-Кинельская" Ф-1, КТПн-101, РУ-6 кВ	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	31.05.2018 г. 16:20	31.05.2018 г. 17:25	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	31.05.2018 г. 17:25
РП-632, КЛ-10 кВ яч.6	Студенный овраг, ул. Демократическая	01.06.2018 г. 23:45	02.06.2018 г. 00:30	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	02.06.2018 г. 00:30
РП-632, КЛ-10 кВ яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	04.06.2018 г. 16-00	05.06.2018 г. 20:45	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	05.06.2018 г. 20:45
Ф-15, ВЛ-10 кВ, ПС "Городская-3"	ул. Демократическая	11.06.2018 г. 18-35	11.06.2018 г. 19:55	Невыявленные причины. Нарушение электрической изоляции.	на опоре №1516 заменяли поврежденный разрядник	11.06.2018 г. 19:55
ВЛ-0,4 кВ, ШР от ТП-301	ул. Ново-Садовая/ул. Советской Армии	25.06.2018 г. 14-15	25.06.2018 г. 14:45	Дефекты монтажа. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	подтяжка контактов вводного автомата	25.06.2018 г. 14:45
ВЛ-0,4 кВ, ШР от ТП-301	ул. Ново-Садовая/ул. Советской Армии	25.06.2018 г. 22-30	25.06.2018 г. 23:20	Дефекты монтажа. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	подтяжка контактов вводного автомата	25.06.2018 г. 23:20
ТП-145, РУ-10 кВ, яч.1	ул. Енисейская /ул. Юбилейная	26.06.2018 г. 22-24	27.06.2018 г. 00:20	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	27.06.2018 г. 00:20
3 квартал						
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	03.07.2018 г. 11:05	03.07.2018 г. 11:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ	03.07.2018 г. 11:15

ПС "Озерная" Ф-20,30	п. Сорокины Хутора	03.07.2018 г. 12:55	03.07.2018 г. 16:55	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение механического соединения.	Выполнена вырубка угрожающих деревьев	03.07.2018 г. 16:55
РП-630 (24) яч.25,28	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	03.07.2018 г. 13:15	03.07.2018 г. 18:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	03.07.2018 г. 18:30
КЛ-10 кВ ТП-242, яч.7	9 просека 2 линия / 9 Просека 5 линия	03.07.2018 г. 13:15	03.07.2018 г. 18:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Выполнен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	03.07.2018 г. 18:00
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	08.07.2018 г. 18:10	08.07.2018 г. 22:40	Атмосферные перенапряжения (гроза). Нарушение электрической изоляции.	Заменены дефектные изоляторы на оп. №156/9, 156/10, выполнен ремонт концевой муфты	08.07.2018 г. 22:40
КТПн-9, РУ-6 кВ, КТПн-301, РУ-6 кВ	23 км. Московского шоссе, ул. Декоративные культуры	08.07.2018 г. 19:52	08.07.2018 г. 22:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.07.2018 г. 22:10
ПС "Городская-3" Ф-15	ул. Демократическая	16.07.2018 г. 18:55	16.07.2018 г. 21:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Выполнен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	16.07.2018 г. 21:40

ПС "АТД" ЗРУ-6 кВ, 1 сек. Ф5П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	23.07.2018 г. 12:24	23.07.2018 г. 12:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	23.07.2018 г. 12:40
ПС "Городская-3" Ф-12	ул. Демократическая	31.07.2018 г. 19:55	31.07.2018 г. 20:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	31.07.2018 г. 20:50
ТП-245, яч.5	Промышленный р-он, проспект Кирова, 435А	31.07.2018 г. 20:51	31.07.2018 г. 23:18	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Заменены ножи ВН, Ф.А, проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	31.07.2018 г. 23:18
РП-32, РУ-6 кВ, яч.20	Октябрьский р-он, 5 Просека, уч. 5А	11.08.2018 г. 12:55	11.08.2018 г. 14:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	11.08.2018 г. 14:40
ТП-236, РУ-10 кВ, яч.6	Промышленный р-он, ул. Димитрова, 110Г	20.08.2018 г. 08:10	20.08.2018 г. 10:00	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	20.08.2018 г. 10:00
РП-51, РУ-6 кВ, яч.27	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	30.08.2018 г. 04:05	30.08.2018 г. 05:00	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	30.08.2018 г. 05:00
РП-630, яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	14.09.2018 г. 01:00	14.09.2018 г. 02:10	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	14.09.2018 г. 02:10

ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	27.09.2018 г. 17:05	27.09.2018 г. 20:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.09.2018 г. 20:30
ЗРУ-15, яч.3	ул.Демократическая	30.09.2018 г. 04:05	30.09.2018 г. 07:55	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Внешнее механическое воздействие.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ	30.09.2018 г. 07:55
4 квартал						
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1517	ул.Ташкентская	07.10.2018 г. 14:10	07.10.2018 г. 16:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	07.10.2018 г. 16:15
РП-51, яч.14	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	09.10.2018 г. 00:42	09.10.2018 г. 01:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	09.10.2018 г. 01:30
РП-116 (46), РУ-10 кВ	Измайловский переулок/ул. Бобруйская	15.10.2018 г. 05:45	15.10.2018 г. 06:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования РП	15.10.2018 г. 06:20
ТП-6178, РУ-10 кВ, яч.7,8,9,10	8 просека/9 просека	15.10.2018 г. 14:40	15.10.2018 г. 21:25	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	15.10.2018 г. 21:25
РП-325 (47) РУ-10 кВ, яч.7(9)	ул. Вольская/ Томашевский тупик	16.10.2018 г. 12:05	16.10.2018 г. 12:52	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования РП	16.10.2018 г. 12:52

ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	ул. Мичурина	18.10.2018 г. 12:20	18.10.2018 г. 12:50	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	18.10.2018 г. 12:50
ТП-4611 (611), яч.2, РУ-6 кВ.	п. Водников	29.10.2018 г. 12:26	29.10.2018 г. 12:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП	29.10.2018 г. 12:55
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1516	ул.Ташкентская	04.11.2018 г. 15:55	04.11.2018 г. 17:23	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	04.11.2018 г. 17:23
РП-32, РУ-6, сек. 2, яч.12	Октябрьский р-он, ул. 5 Просека/ул. 6 Просека	06.11.2018 г. 08:30	06.11.2018 г. 11:12	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	06.11.2018 г. 11:12
ТП-4106, яч.5	ул. Дыбенко	13.11.2018 г. 13:15	13.11.2018 г. 14:35	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	13.11.2018 г. 14:35
КЛ-6 кВ ПС "Ботаническая" яч.11	ул. 6 Просека	17.11.2018 г. 09:05	17.11.2018 г. 11:15	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	17.11.2018 г. 11:15

ВЛ-6 кВ, ПС "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	23.11.2018 г. 13:15	23.11.2018 г. 14:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	23.11.2018 г. 14:15
КЛ-10 кВ, ТП-226, яч.5	ул. 9 Просека, 5 линия	30.11.2018 г. 05:50	30.11.2018 г. 07:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	30.11.2018 г. 07:00
РП-32, РУ-6, сек. 1, яч.5	Октябрьский р-он, ул. 5 Просека/ул. 6 Просека	05.12.2018 г. 10:56	05.12.2018 г. 14:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	05.12.2018 г. 14:40
ЗРУ-15, Ф-3, оп.1517	ул.Ташкентская	10.12.2018 г. 12:50	10.12.2018 г. 13:50	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен ремонт ВЛ-10 кВ	10.12.2018 г. 13:50
П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	21.12.2018 г. 05:35	21.12.2018 г. 07:30	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	21.12.2018 г. 07:30