

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2019 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
ТП-4111	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	02.07.2019 г. 14:10	02.07.2019 г. 14:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	02.07.2019 г. 14:30	3.25
ПС "Озерная" Ф-30	Кировский район, п. Сорокины Хутора	04.07.2019 г. 11:05	04.07.2019 г. 14:30	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	04.07.2019 г. 14:30	1175.96
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	06.07.2019 г. 10:50	06.07.2019 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	06.07.2019 г. 12:30	97.59

ВЛ-6кВ КРП-1 РП КРП	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	10.07.2019 г. 06:10	10.07.2019 г. 07:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	10.07.2019 г. 07:30	10.69
ТП-4105,РУ-10 кВ, 1 сек., яч.3	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Антонова-Овсеенко, ул. Доложная, ул. Советской Армии	11.07.2019 г. 01:55	11.07.2019 г. 05:35	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	11.07.2019 г. 05:35	578.83
ТП-126, яч.2	19 км. Московского шоссе	11.07.2019 г. 13:46	11.07.2019 г. 18:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	11.07.2019 г. 18:45	4982.90
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	12.07.2019 г. 22:30	12.07.2019 г. 23:35	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	12.07.2019 г. 23:35	25.85
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	17.07.2019 г. 13:15	17.07.2019 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	17.07.2019 г. 16:15	71.61

з-д АТД ПС 110/35/6	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	24.07.2019 г. 13:00	24.07.2019 г. 13:17	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	24.07.2019 г. 13:17	222.43
ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Усть- Кинельская"	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	24.07.2019 г. 23:35	25.07.2019 г. 05:48	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	25.07.2019 г. 05:48	148.26
РП-423(69)	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	24.07.2019 г. 13:00	24.07.2019 г. 13:17	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	24.07.2019 г. 13:17	35.29
ЗРУ-15 яч.3	ул.Ташкентская	27.07.2019 г. 13:11	27.07.2019 г. 19:40	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	27.07.2019 г. 19:40	1493.16
ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Усть- Кинельская"	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	31.07.2019 г. 20:05	31.07.2019 г. 20:44	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	31.07.2019 г. 20:44	15.50

П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	02.08.2019 г. 08:10	02.08.2019 г. 08:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ	02.08.2019 г. 08:30	36.97
РП-КРП Ф-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	05.08.2019 г. 15:50	05.08.2019 г. 16:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	05.08.2019 г. 16:40	18.17
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф- 8,17	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	09.08.2019 г. 03:25	09.08.2019 г. 03:59	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	09.08.2019 г. 03:59	1516.02
РП-331 (11) сек.1	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	09.08.2019 г. 07:20	09.08.2019 г. 07:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	09.08.2019 г. 07:45	149.56
КТПн-141	16 мк-р-он, квартал, ограниченный улицами: Ломский переулок, ул. Нагорная, Ташкентский переулок;	21.08.2019 г. 11:55	21.08.2019 г. 12:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	21.08.2019 г. 12:50	379.54

РП-21, РУ-10 кВ, яч.2	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Metallистов	23.08.2019 г. 14:10	23.08.2019 г. 14:40	Производство несанкционированны х строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.08.2019 г. 14:40	32.30
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	25.08.2019 г. 19:50	25.08.2019 г. 20:35	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	25.08.2019 г. 20:35	15.61
ТП-4106, РУ-10 кВ, яч.7,яч.8	Октябрьский район, квартал, ограниченный улицами: Московское шоссе, ул. Дыбенко, ул. Авроры	31.08.2019 г. 10:00	31.08.2019 г. 14:00	Производство несанкционированны х строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	31.08.2019 г. 14:00	439.72
П/с "Полевая" Ф-3	п. Кряж	03.09.2019 г. 16:15	03.09.2019 г. 17:35	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.09.2019 г. 17:35	210.96

РП-51, яч.13,14	Железнодорожный р-он, ул.Тухачевского, д.80	13.09.2019 г. 12:15	14.09.2019 г. 00:21	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	14.09.2019 г. 00:21	4072.26
ОАО "СПЗ-9" КП-1 Ф20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	27.09.2019 г. 12:10	27.09.2019 г. 13:00	Производство несанкционированны х строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	27.09.2019 г. 13:00	296.93
ПС "АТД" ЗРУ-6 кВ, 2 сек. Ф4П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	28.09.2019 г. 19:25	28.09.2019 г. 20:50	Производство несанкционированны х строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	28.09.2019 г. 20:50	566.80
Всего аварий:	25			Итого недоотпуск эл. энергии:			16596.16