

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2019 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
2 квартал							
ОАО "СРЗ" ТП-1, яч.2,11	Куйбышевский район, 113 км	02.04.2019 г. 00:55	02.04.2019 г. 02:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.04.2019 г. 02:10	409.80
ПС "АТД" Ф-4П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	02.04.2019 г. 14:04	02.04.2019 г. 14:43	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.04.2019 г. 14:43	284.68
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	07.04.2019 г. 16:10	07.04.2019 г. 17:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	07.04.2019 г. 17:55	163.12

ТП-41, РУ-10 кВ, яч.21	Советский район, ул. Дыбенко	10.04.2019 г. 16:03	10.04.2019 г. 19:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	10.04.2019 г. 19:30	37.47
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая	11.04.2019 г. 05:38	11.04.2019 г. 06:35	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	11.04.2019 г. 06:35	83.71
ЗРУ-301/1 сек.2 Ф-4	в границах улиц: 3 Просека, ул. Ново-Садовая, ул. Советской Армии	12.04.2019 г. 06:20	12.04.2019 г. 07:55	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	12.04.2019 г. 07:55	405.95
РП-42(69), РУ-6 кВ, сек.2, яч.2	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	13.04.2019 г. 10:15	13.04.2019 г. 10:47	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невьявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	13.04.2019 г. 10:47	18.87

ТП-705, яч.3, КЛ-6 кВ	Самарский район, в границах ул. Л.Голстого, ул. Галактионовской	19.04.2019 г. 06:48	19.04.2019 г. 09:15	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	19.04.2019 г. 09:15	1073.03
РП-632, РУ-10 кВ, яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	20.04.2019 г. 13:45	20.04.2019 г. 14:32	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	20.04.2019 г. 14:32	195.58
РП-32, яч.5, КЛ-6 кВ	Октябрьский р-он, 5 Пресека, уч. 5А	23.04.2019 г. 17:30	23.04.2019 г. 19:15	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	23.04.2019 г. 19:15	424.94

РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.21	ул. Георгия Димитрова,/ул. Демократическая	25.04.2019 г. 03:10	25.04.2019 г. 04:20	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	25.04.2019 г. 04:20	34.89
РП-116(46), яч.1	в границах улиц: Бобруйская, Южный проезд, Измайловский переулок	25.04.2019 г. 11:10	25.04.2019 г. 12:45	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	25.04.2019 г. 12:45	4.84
ТП-145, яч.10	ул. Енисейская /ул. Юбилейная	28.04.2019 г. 05:20	28.04.2019 г. 07:10	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	28.04.2019 г. 07:10	112.44

Ф-20 п/с ЗПП "Озёрная"	Кировский район, п. Сорокины Хутора	28.04.2019 г. 13:40	28.04.2019 г. 16:25	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен ремонт ВЛ-6 кВ	28.04.2019 г. 16:25	231.06
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	28.04.2019 г. 14:10	28.04.2019 г. 14:34	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невьявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ	28.04.2019 г. 14:34	150.65
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Георгия Димитрова,/ул. Демократическая	30.04.2019 г. 16:20	30.04.2019 г. 17:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.04.2019 г. 17:30	102.75
ОАО "СПЗ" КП-1 Ф-20	Промышленный район: в границах: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	01.05.2019 г. 16:20	01.05.2019 г. 16:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невьявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	01.05.2019 г. 16:40	129.10
ПС "НС"-6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	02.05.2019 г. 12:00	02.05.2019 г. 16:20	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен ремонт ВЛ-6 кВ	02.05.2019 г. 16:20	1387.56

ПС "Выползово" Ф.1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	02.05.2019 г. 13:40	02.05.2019 г. 16:35	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ	02.05.2019 г. 16:35	364.56
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	04.05.2019 г. 20:44	04.05.2019 г. 21:42	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	04.05.2019 г. 21:42	174.03
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	13.05.2019 г. 16:40	13.05.2019 г. 17:50	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования и ВЛ-10 кВ	13.05.2019 г. 17:50	472.04
ТП-6178 яч.8	9 просека 2 линия / 9 Просека 5 линия	14.05.2019 г. 22:20	14.05.2019 г. 23:10	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.05.2019 г. 23:10	51.64
ПС "НС-6" Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	19.05.2019 г. 10:45	19.05.2019 г. 11:15	Ветровые нагрузки. Невыявленные причины.	Произведен ремонт оборудования	19.05.2019 г. 11:15	160.12

РП-КРП, Ф-КРП-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	24.05.2019 г. 10:15	24.05.2019 г. 12:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ	24.05.2019 г. 12:10	15.33
ПС "НС-6" Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	25.05.2019 г. 21:30	26.05.2019 г. 01:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	26.05.2019 г. 01:00	1120.81
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.05.2019 г. 11:30	26.05.2019 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ	26.05.2019 г. 12:30	404.84
ТП-6163	Промышленный район, проспект Кирова, /ул. Демократическая	02.06.2019 г. 13:00	02.06.2019 г. 13:21	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.06.2019 г. 13:21	7.13
п/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	05.06.2019 г. 16:08	05.06.2019 г. 16:33	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ	05.06.2019 г. 16:33	9.93

п/с "Фарада" Ф-27	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	06.06.2019 г. 21:15	06.06.2019 г. 22:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	06.06.2019 г. 22:00	112.36
РП-36, яч.6	Кировский район, 17 км. Московского шоссе, дачные массивы	09.06.2019 г. 22:30	09.06.2019 г. 23:48	Прочие воздействия. Загрязнение, попадание инородных предметов.	Удалили постороннее попадание, выполнили чистку оборудования	09.06.2019 г. 23:48	320.23
ВЛ-6кВ КРП-1 РП КРП, ВЛ-6кВ КРП-3 РП КРП	Красноглинский район, 23 км. Московского шоссе	12.06.2019 г. 13:00	12.06.2019 г. 13:47	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ	12.06.2019 г. 13:47	33.28
РП-332, яч.1	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	12.06.2019 г. 16:15	12.06.2019 г. 16:44	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	12.06.2019 г. 16:44	123.47
ТП-4105, яч.4	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Антонова-Овсенко, ул. Долотная, ул. Советской Армии	23.06.2019 г. 18:50	23.06.2019 г. 20:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.06.2019 г. 20:00	64.47

ОАО "СПЗ-9 КП-1 Ф-20	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	28.06.2019 г. 10:50	28.06.2019 г. 12:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Заменяли ОПН	28.06.2019 г. 12:45	746.19
Всего аварий:	34			Итого недоотпуск эл. энергии:			9430.83