

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2019 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
4 квартал							
ОАО "СПЗ-9 КП-1 Ф-19	Промышленный район: в границах: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	03.10.2019 г. 21:42	03.10.2019 г. 22:55	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	03.10.2019 г. 22:55	1316.99
ОАО "СПЗ-9 КП-1 Ф-19	Промышленный район: в границах: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	16.10.2019 г. 13:00	16.10.2019 г. 13:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16.10.2019 г. 13:35	631.42

РП-41 РУ-10 кВ яч.12, 2 сек.	Советский р-он: в границах ул. Карбышева, ул. Высоковольтная, ул. Гастелло	20.10.2019 г. 13:07	20.10.2019 г. 14:12	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	20.10.2019 г. 14:12	344.48
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	22.10.2019 г. 14:15	22.10.2019 г. 15:50	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ, ремонт и испытание КЛ-6 кВ	22.10.2019 г. 15:50	506.92
ТП-145, РУ-10 кВ, яч.1	ул. Енисейская /ул. Юбилейная	22.10.2019 г. 14:55	22.10.2019 г. 16:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	22.10.2019 г. 16:05	71.58
РП-34, РУ-6 кВ, яч.2(4)	Октябрьский р-он, квартал, ограниченный улицами: ул. Кольцевая, ул. Попова, Московское шоссе	28.10.2019 г. 16:45	28.10.2019 г. 18:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	28.10.2019 г. 18:05	121.41

РП-332, РУ-10 кВ, яч.26	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	30.10.2019 г. 15:26	30.10.2019 г. 16:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.10.2019 г. 16:40	440.32
П/с "Озерная" Ф.30	Кировский район, п. Сорокины Хутора	06.11.2019 г. 19:00	07.11.2019 г. 03:50	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт ВЛ-6 кВ, ремонт и испытание КЛ-6 кВ	07.11.2019 г. 03:50	6010.77
п/с "Фарада" Ф.27	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	18.11.2019 г. 15:15	18.11.2019 г. 16:05	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	18.11.2019 г. 16:05	124.63
ЗРУ-15 Ф.3	ул.Демократическая	26.11.2019 г. 15:00	26.11.2019 г. 18:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Ремонт ВЛ-10 кВ	26.11.2019 г. 18:30	806.12
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	17.12.2019 г. 14:29	17.12.2019 г. 15:29	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	17.12.2019 г. 15:29	14.76

п/с "Полевая" Ф-8	п. Кряж	20.12.2019 г. 11:10	20.12.2019 г. 12:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	20.12.2019 г. 12:10	91.06
ТП-316	Октябрьский район, в границах ул. Ново-Садовая, 3-я просека	24.12.2019 г. 16:50	24.12.2019 г. 19:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	24.12.2019 г. 19:10	1012.22
Всего аварий:	13			Итого недоотпуск эл. энергии:			11492.67