

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2021 г.**

<b>Объект электросетевого хозяйства</b>	<b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b>	<b>Дата внепланового отключения</b>	<b>Восстановление электроснабжения абонентов</b>	<b>Причина аварийного отключения</b>	<b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b>
<b>3 квартал</b>							
РП-79 яч.18	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	06.08.2021 г. 10:40	06.08.2021 г. 11:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	06.08.2021 г. 11:00	5.41
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	12.08.2021 г. 16:20	12.08.2021 г. 19:20	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	12.08.2021 г. 19:20	900.00

пс.Полевая Ф-8	п. Кряж	13.08.2021 г. 11:40	13.08.2021 г. 14:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение механического соединения.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.08.2021 г. 14:30	285.42
РП-423 яч. 10	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	19.08.2021 г. 11:30	19.08.2021 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	19.08.2021 г. 12:30	72.31
РП-36 яч. 9	Кировский район, 17 км. Московского шоссе, дачные массивы	19.08.2021 г. 13:45	19.08.2021 г. 17:20	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	19.08.2021 г. 17:20	431.11
РП-32, яч.5	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	09.09.2021 г. 10:35	09.09.2021 г. 13:08	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	09.09.2021 г. 13:08	1919.20

РП-332	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	13.09.2021 г. 19:50	13.09.2021 г. 20:47	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	13.09.2021 г. 20:47	332.50
п/с "Солнечная" Ф-71	Октябрьский район, ул. Солнечная	23.09.2021 г. 15:15	23.09.2021 г. 22:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	23.09.2021 г. 22:45	1707.51
РП 22, 2 сек.	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	26.09.2021 г. 15:45	26.09.2021 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	26.09.2021 г. 16:15	260.00
п/с "Солнечная" Ф-71	Октябрьский район, ул. Солнечная	30.09.2021 г. 10:34	30.09.2021 г. 16:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	30.09.2021 г. 16:45	1117.34
<b>Всего аварий:</b>	<b>10</b>			<b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>			<b>7030.82</b>