

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2021 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
2 квартал							
РП-КРП Ф-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	03.04.2021 г. 02:45	03.04.2021 г. 06:01	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.04.2021 г. 06:01	77.98
РП-332, яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	03.04.2021 г. 21:30	03.04.2021 г. 21:54	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	03.04.2021 г. 21:54	117.72
РП-332, яч.26	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	07.04.2021 г. 23:55	08.04.2021 г. 01:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	08.04.2021 г. 01:45	249.20
РП-10, сек.2, яч.10	Студенный овраг, ул. Демократическая	08.04.2021 г. 13:50	08.04.2021 г. 15:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	08.04.2021 г. 15:10	30.35

ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	08.04.2021 г. 20:55	08.04.2021 г. 21:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.04.2021 г. 21:20	24.41
ТП-216, 2 сек.	квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	22.04.2021 г. 14:15	22.04.2021 г. 15:13	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	22.04.2021 г. 15:13	147.82
ТП-243 РУ-10 кВ яч.5	Промышленный р-он, квартал, ограниченный улицами: Солнечная, 9 просека 5 линия, 6 линия	23.04.2021 г. 09:30	23.04.2021 г. 11:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	23.04.2021 г. 11:10	1304.94
РП-32 яч.9	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	28.04.2021 г. 11:25	28.04.2021 г. 12:05	Проезд крупногабаритной техники. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	28.04.2021 г. 12:05	543.56
ПС 110/10 кВ Городская-3 I сек. Ф.1, 15	ул. Демократическая	29.04.2021 г. 06:45	29.04.2021 г. 07:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	29.04.2021 г. 07:20	653.71

ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-8,17	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	07.05.2021 г. 10:40	07.05.2021 г. 14:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	07.05.2021 г. 14:30	3054.29
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	07.05.2021 г. 16:00	07.05.2021 г. 17:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	07.05.2021 г. 17:30	22.14
ТП-145, яч.17	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	20.05.2021 г. 17:55	20.05.2021 г. 18:55	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	20.05.2021 г. 18:55	256.48
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.2	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	22.05.2021 г. 11:50	22.05.2021 г. 12:45	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	22.05.2021 г. 12:45	260.54

РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	23.05.2021 г. 19:15	23.05.2021 г. 20:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	23.05.2021 г. 20:00	265.88
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	25.05.2021 г. 10:05	25.05.2021 г. 15:43	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	25.05.2021 г. 15:43	329.77
ПС "Солнечная" Ф.54	ЗиТ, 5 Просека	31.05.2021 г. 23:30	01.06.2021 г. 02:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	01.06.2021 г. 02:15	57.86
ПС "Танаевская" Ф-17	Советский район, ул. Карбышева, ул. Отважная	01.06.2021 г. 21:00	01.06.2021 г. 21:31	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	01.06.2021 г. 21:31	110.53
РП-42 РУ-10 кВ 1 сек. Яч.9	квартал, ограниченный улицами: ул. Авроры, ул. Съездовская, ул. Саранская	02.06.2021 г. 12:50	02.06.2021 г. 15:30	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	02.06.2021 г. 15:30	479.16

ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-5	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	11.06.2021 г. 10:30	11.06.2021 г. 11:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	11.06.2021 г. 11:30	126.80
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	11.06.2021 г. 16:55	11.06.2021 г. 19:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	11.06.2021 г. 19:00	206.43
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	12.06.2021 г. 09:18	12.06.2021 г. 11:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	12.06.2021 г. 11:00	168.47
ОАО "СРЗ" ТП-1, яч.2,11	Промышленный р-он, ул. Ветлянская, с-х "Тепличный"	12.06.2021 г. 10:20	13.06.2021 г. 13:58	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	13.06.2021 г. 13:58	8704.40
ТП-145, яч.10	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	13.06.2021 г. 08:28	13.06.2021 г. 09:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	13.06.2021 г. 09:00	32.69

П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	15.06.2021 г. 16:35	15.06.2021 г. 17:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	15.06.2021 г. 17:50	123.88
ПС "АТД" ЗРУ-6 кВ, 1 сек. Ф5П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	24.06.2021 г. 01:55	24.06.2021 г. 02:45	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	24.06.2021 г. 02:45	198.86
Всего аварий:	25			Итого недоотпуск эл. энергии:			17547.85