

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2021 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
4 квартал							
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	11.10.2021 г. 09:20	11.10.2021 г. 10:10	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	11.10.2021 г. 10:10	166.66
РП-331	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	14.10.2021 г. 21:50	14.10.2021 г. 22:25	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	14.10.2021 г. 22:25	125.35
ПС СПЗ Ф. 8, 9, 19, 20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	20.10.2021 г. 12:54	20.10.2021 г. 16:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	20.10.2021 г. 16:30	1729.80

ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	31.10.2021 г. 18:20	31.10.2021 г. 19:23	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	31.10.2021 г. 19:23	105.00
ПС Городская-3 Ф-65	ул. Демократическая	09.11.2021 г. 19:50	09.11.2021 г. 20:20	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	09.11.2021 г. 20:20	72.50
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	19.12.2021 г. 21:10	19.12.2021 г. 22:10	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	19.12.2021 г. 22:10	200.00
пс.Озерная Ф-30	п. Сорокины Хутора	23.12.2021 г. 05:15	23.12.2021 г. 16:26	Гололедно-изморозевые отложения. Внешнее механическое воздействие.	Выполнен ремонт провода и замена изоляторов	23.12.2021 г. 16:26	1954.07
пс.Озерная Ф-30	п. Сорокины Хутора	26.12.2021 г. 12:00	26.12.2021 г. 19:40	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Нарушение механического соединения.	Выполнен ремонт провода и замена изоляторов	26.12.2021 г. 19:40	1339.70
Всего аварий:	8			Итого недоотпуск эл. энергии:			5693.08