

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2021 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
1 квартал							
РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	02.01.2021 г. 12:15	02.01.2021 г. 13:03	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.01.2021 г. 13:03	283.60
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	03.01.2021 г. 08:00	03.01.2021 г. 10:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.01.2021 г. 10:45	272.53
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1517, 1518, 1541/103	ул.Демократическая	03.01.2021 г. 17:00	04.01.2021 г. 03:50	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт КВЛ-10 кВ	04.01.2021 г. 03:50	2343.39

РП-79 РУ-6 кВ, яч.16	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	15.01.2021 г. 17:30	15.01.2021 г. 20:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	15.01.2021 г. 20:10	592.57
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	02.02.2021 г. 06:20	02.02.2021 г. 09:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	02.02.2021 г. 09:05	83.55
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	02.02.2021 г. 09:12	02.02.2021 г. 18:48	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	02.02.2021 г. 18:48	951.36
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1522	ул.Демократическая	08.02.2021 г. 13:15	08.02.2021 г. 15:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	08.02.2021 г. 15:55	643.36

ТП-124 яч.3	в границах ул. Дальняя, ул. Парадная, ул. Долинная	19.02.2021 г. 06:25	19.02.2021 г. 09:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	19.02.2021 г. 09:30	102.26
РП-КРП, Ф-КРП-3	Красноглинский район, 23 км. Московского шоссе, ул. Березовая аллея, ул. Декоративные культуры.	02.03.2021 г. 16:10	02.03.2021 г. 20:12	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.03.2021 г. 20:12	116.15
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-8	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	07.03.2021 г. 11:15	07.03.2021 г. 12:55	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Произведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	07.03.2021 г. 12:55	626.05
Всего аварий:	10			Итого недоотпуск эл. энергии:			6014.82