

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2020 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
1 квартал						
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	16.01.2020 г. 00:15	16.01.2020 г. 01:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	16.01.2020 г. 01:30
ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф.1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	02.02.2020 г. 12:00	02.02.2020 г. 12:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	02.02.2020 г. 12:45
ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф.1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	03.02.2020 г. 07:30	03.02.2020 г. 08:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.02.2020 г. 08:15

ОАО "СПЗ" КП-1 Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	10.02.2020 г. 21:10	10.02.2020 г. 21:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	10.02.2020 г. 21:50
РП-116(46)	в границах улиц: Бобруйская, Южный проезд, Измайловский переулок	17.02.2020 г. 01:25	17.02.2020 г. 15:20	Проезд крупногабаритной техники. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	17.02.2020 г. 15:20
РП-79 РУ-6 кВ, яч.16	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	20.02.2020 г. 16:50	21.02.2020 г. 16:35	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	21.02.2020 г. 16:35
п/с "Фарада" Ф.57	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	23.02.2020 г. 07:45	23.02.2020 г. 08:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	23.02.2020 г. 08:40
РП-331	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	27.02.2020 г. 17:15	27.02.2020 г. 18:14	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	27.02.2020 г. 18:14

РП-331	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	29.02.2020 г. 16:40	29.02.2020 г. 17:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	29.02.2020 г. 17:10
РП-332 (12), яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Metallистов, ул. Юбилейная, пр. Metallургов, ул. Нагорная.	12.03.2020 г. 13:48	12.03.2020 г. 14:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	12.03.2020 г. 14:10
ТП-145, яч.10	Кировский район, в границах улиц: ул. Metallистов, ул. Юбилейная, пр. Metallургов, ул. Нагорная.	15.03.2020 г. 08:05	15.03.2020 г. 08:40	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.03.2020 г. 08:40
п/с "Красноглинская-1" Ф.20	Красноглинский район, 19 км Московское шоссе (дачный массив).	24.03.2020 г. 10:40	24.03.2020 г. 12:13	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	24.03.2020 г. 12:13
РП-634, КЛ-10 кВ, яч.20	Кировский район, ул. Алма-Атинская.	24.03.2020 г. 13:50	24.03.2020 г. 15:05	Прочие нарушения. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	24.03.2020 г. 15:05

РП-32 яч.5	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	25.03.2020 г. 22:00	26.03.2020 г. 02:30	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	26.03.2020 г. 02:30
ТП-6176 (220) яч.5	Промышленный район, ул. Демократическая,22А	26.03.2020 г. 15:35	26.03.2020 г. 18:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	26.03.2020 г. 18:10
ЗРУ-301/1 яч.4	Октябрьский район, ул. Ново- Садовая, ул. 3 Просека.	27.03.2020 г. 14:37	27.03.2020 г. 17:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	27.03.2020 г. 17:00
ТП-215, Тр-2	Промышленный район, ул. Вольская,83	28.03.2020 г. 10:15	28.03.2020 г. 10:55	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение герметичности.	Проведен ремонт и испытание тр-ра	28.03.2020 г. 10:55
2 квартал						
КТПн-29	Красноглинский р-он, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	18.04.2020 г. 14:10	18.04.2020 г. 21:40	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	18.04.2020 г. 21:40

П/с "Ботаническая, Ф.36	ул. 6 Просека	27.04.2020 г. 12:20	27.04.2020 г. 12:45	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	27.04.2020 г. 12:45
ТП-243 РУ-10 кВ яч.3	Промышленный р-он, квартал, ограниченный улицами: Солнечная, 9 просека 5 линия, 6 линия	30.04.2020 г. 17:10	30.04.2020 г. 20:20	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.04.2020 г. 20:20
ПС "НС-6" 35/6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	02.05.2020 г. 21:06	03.05.2020 г. 06:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	03.05.2020 г. 06:55
ТП-242 РУ-10 кВ яч.3	Промышленный р-он, квартал, ограниченный улицами: 9-я Просека, 5-12 Линии	06.05.2020 г. 04:25	06.05.2020 г. 04:50	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	06.05.2020 г. 04:50
ОАО" СПЗ", ГПП-110/10 кВ Ф.9	Промышленный район., ул. Физкультурная д.103	08.05.2020 г. 17:20	08.05.2020 г. 19:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.05.2020 г. 19:10

ПС "НС-6" 35/6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	16.05.2020 г. 20:45	17.05.2020 г. 04:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	17.05.2020 г. 04:40
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	21.05.2020 г. 16:00	22.05.2020 г. 05:21	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ	22.05.2020 г. 05:21
ПС "НС-6" 35/6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	23.05.2020 г. 20:30	23.05.2020 г. 23:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	23.05.2020 г. 23:30
ПС "Полевая" Ф-8	п. Кряж	26.05.2020 г. 05:26	27.05.2020 г. 00:10	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ участка ООО "Энерго"	27.05.2020 г. 00:10

ПС 110/10 кВ Городская-3 I сек. Ф.15	ул. Демократическая	14.06.2020 г. 11:20	14.06.2020 г. 11:48	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	14.06.2020 г. 11:48
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	25.06.2020 г. 15:40	25.06.2020 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	25.06.2020 г. 16:15
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	27.06.2020 г. 17:30	27.06.2020 г. 18:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.06.2020 г. 18:15
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	28.06.2020 г. 00:50	29.06.2020 г. 03:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	29.06.2020 г. 03:05
П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	29.06.2020 г. 11:45	29.06.2020 г. 19:55	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго", ремонт и испытание КЛ-6 кВ	29.06.2020 г. 19:55
3 квартал						

П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	04.07.2020 г. 01:30	04.07.2020 г. 18:05	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	04.07.2020 г. 18:05
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	05.07.2020 г. 04:35	05.07.2020 г. 10:03	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	05.07.2020 г. 10:03
П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	08.07.2020 г. 11:15	08.07.2020 г. 11:55	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.07.2020 г. 11:55
ТП-3401 яч.7,8	ул. Гастелло, 22А	08.07.2020 г. 13:30	08.07.2020 г. 14:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	08.07.2020 г. 14:30
п/с "Центральная" ЗРУ-6 кВ, Ф-38	Самарский р-он, квартал, ограниченный улицами: Венцека, Л. Толстого, Ленинская	09.07.2020 г. 17:34	09.07.2020 г. 18:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	09.07.2020 г. 18:40

ОАО" СПЗ", ГПП-110/10 кВ Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	11.07.2020 г. 17:00	11.07.2020 г. 17:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	11.07.2020 г. 17:30
ТП-6178 яч.8	9 просека 2 линия / 9 Просека 5 линия	14.07.2020 г. 03:00	14.07.2020 г. 04:05	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.07.2020 г. 04:05
П/с "Усть-Кинельская" Ф- 1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	14.07.2020 г. 18:45	14.07.2020 г. 19:35	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ участка ООО "Энерго"	14.07.2020 г. 19:35
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	15.07.2020 г. 02:00	15.07.2020 г. 05:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ участка ООО "Энерго"	15.07.2020 г. 05:05
РП-КРП, Ф-КРП-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	17.07.2020 г. 15:41	17.07.2020 г. 19:04	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ участка ООО "Энерго"	17.07.2020 г. 19:04

П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	31.07.2020 г. 06:45	31.07.2020 г. 20:30	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	31.07.2020 г. 20:30
П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	31.07.2020 г. 06:55	31.07.2020 г. 12:40	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	31.07.2020 г. 12:40
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	31.07.2020 г. 07:05	21.07.2020 г. 15:00	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	21.07.2020 г. 15:00
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	04.08.2020 г. 16:30	04.08.2020 г. 18:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ	04.08.2020 г. 18:00
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	04.08.2020 г. 16:30	04.08.2020 г. 20:48	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	04.08.2020 г. 20:48

ЗРУ-15 Ф.3 оп.1518/101	ул.Демократическая	05.08.2020 г. 13:35	05.08.2020 г. 14:35	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-10 кВ	05.08.2020 г. 14:35
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	05.08.2020 г. 14:20	05.08.2020 г. 15:08	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ участка ООО "Энерго"	05.08.2020 г. 15:08
П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	09.08.2020 г. 11:18	09.08.2020 г. 13:12	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	09.08.2020 г. 13:12
РП-423 (69) РУ-6 кВ	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	10.08.2020 г. 00:05	10.08.2020 г. 01:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ- 6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	10.08.2020 г. 01:15
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.2	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	19.08.2020 г. 09:52	19.08.2020 г. 15:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ- 6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	19.08.2020 г. 15:15

РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	19.08.2020 г. 12:20	19.08.2020 г. 15:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ- 6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	19.08.2020 г. 15:15
П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	19.08.2020 г. 11:45	19.08.2020 г. 18:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-10 кВ	19.08.2020 г. 18:45
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	22.08.2020 г. 17:55	22.08.2020 г. 20:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ- 6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	22.08.2020 г. 20:50
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	27.08.2020 г. 11:05	27.08.2020 г. 12:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ- 6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	27.08.2020 г. 12:00
РП-630 (24) яч.1	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	27.08.2020 г. 16:00	27.08.2020 г. 18:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	27.08.2020 г. 18:00

ЗРУ-15 Ф.3	ул.Демократическая	28.08.2020 г. 11:50	28.08.2020 г. 14:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КВЛ-10 кВ	28.08.2020 г. 14:00
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	30.08.2020 г. 12:50	30.08.2020 г. 13:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	30.08.2020 г. 13:10
ТП-1821 (306)	Октябрьский р-он, квартал, ограниченный улицами: 6-Радиальная, А. Павлова, Гастелло	05.09.2020 г. 19:20	05.09.2020 г. 19:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	05.09.2020 г. 19:50
ТП-245, яч.5	Промышленный р-он, проспект Кирова, 435А	06.09.2020 г. 11:15	06.09.2020 г. 14:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	06.09.2020 г. 14:15
ТП-1821 (306) яч.7	Октябрьский р-он, квартал, ограниченный улицами: 6-Радиальная, А. Павлова, Гастелло	06.09.2020 г. 12:30	06.09.2020 г. 13:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Внешнее механическое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	06.09.2020 г. 13:45

ПС "Городская-3" Ф-15	ул. Демократическая	11.09.2020 г. 23:52	12.09.2020 г. 00:12	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	12.09.2020 г. 00:12
ЗРУ-15 Ф.3	ул.Демократическая	12.09.2020 г. 00:13	12.09.2020 г. 03:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КВЛ-10 кВ	12.09.2020 г. 03:15
РП-332, РУ-10 кВ, яч.26	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	14.09.2020 г. 18:08	14.09.2020 г. 19:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	14.09.2020 г. 19:10
РП-630 (24) яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	18.09.2020 г. 18:25	18.09.2020 г. 19:31	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	18.09.2020 г. 19:31
РП-630 (24) яч.24	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	18.09.2020 г. 23:15	18.09.2020 г. 23:56	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	18.09.2020 г. 23:56

РП-21 яч.3,10	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	24.09.2020 г. 15:00	24.09.2020 г. 15:55	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	24.09.2020 г. 15:55
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.09.2020 г. 16:00	26.09.2020 г. 18:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ участка ООО "Энерго"	26.09.2020 г. 18:00
4 квартал						
ПС "Озерная" Ф-30	п. Сорокины Хутора	01.10.2020 г. 10:20	01.10.2020 г. 14:00	Атмосферные перенапряжения. Термическое повреждение, перегрев, пережог.	Заменяли ОПН средней фазы.	01.10.2020 г. 14:00
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	06.10.2020 г. 14:15	07.10.2020 г. 02:40	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	07.10.2020 г. 02:40

П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	13.10.2020 г. 16:32	13.10.2020 г. 20:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.10.2020 г. 20:30
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	14.10.2020 г. 09:05	14.10.2020 г. 10:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2020 г. 10:30
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	14.10.2020 г. 15:17	14.10.2020 г. 22:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2020 г. 22:05
п/с "Фарада" Ф.57	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	22.10.2020 г. 09:00	22.10.2020 г. 10:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	22.10.2020 г. 10:00

РП-21, РУ-10 кВ, яч.6	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	23.10.2020 г. 12:18	23.10.2020 г. 13:10	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.10.2020 г. 13:10
РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	30.10.2020 г. 07:10	30.10.2020 г. 08:22	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	30.10.2020 г. 08:22
РП-332, яч.1, 26	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	06.11.2020 г. 10:55	06.11.2020 г. 11:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	06.11.2020 г. 11:40
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	06.11.2020 г. 14:35	06.11.2020 г. 16:34	Ветровые нагрузки. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	06.11.2020 г. 16:34
РП-331 (11) сек.1	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	07.11.2020 г. 20:50	07.11.2020 г. 22:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	07.11.2020 г. 22:20

ОАО "СПЗ" КП-1 Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	08.11.2020 г. 00:30	08.11.2020 г. 01:35	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.11.2020 г. 01:35
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	11.11.2020 г. 11:57	11.11.2020 г. 13:25	Ветровые нагрузки. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	11.11.2020 г. 13:25
ЗРУ-15, яч.3, оп.№1517	ул.Демократическая	14.11.2020 г. 17:49	14.11.2020 г. 20:05	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Произведен ремонт провода на опоре №1517	14.11.2020 г. 20:05
ТП-6179 (219) яч.2	Промышленный район:, ул. Ташкентская, ул. Демократическая	15.11.2020 г. 01:44	15.11.2020 г. 04:58	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.11.2020 г. 04:58
РП-331 сек.2	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	25.11.2020 г. 14:24	25.11.2020 г. 15:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ- 10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	25.11.2020 г. 15:10

ПС Городская-3, Ф.4, ТП-6096 1 сек.	ул. Демократическая	12.12.2020 г. 18:45	12.12.2020 г. 21:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	12.12.2020 г. 21:05
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	20.12.2020 г. 20:11	20.12.2020 г. 22:59	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	20.12.2020 г. 22:59
РП-630, КЛ-10 кВ, яч.26	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	29.12.2020 г. 13:20	29.12.2020 г. 14:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	29.12.2020 г. 14:30
ТП-145, яч.7	Кировский район, в границах улиц: ул. Metallстов, ул. Юбилейная, пр. Metallургов, ул. Нагорная.	31.12.2020 г. 14:50	31.12.2020 г. 16:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	31.12.2020 г. 16:20