

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2022 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
2 квартал							
ПС "Озерная" Ф-30	п. Сорокины Хутора	21.04.2022 г. 14:00	21.04.2022 г. 18:25	Прочие воздействия. Невыявленные причины	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	21.04.2022 г. 18:25	883.40
ПС "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	19.05.2022 г. 15:23	19.05.2022 г. 16:13	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Взрыв, загорание, пожар.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	19.05.2022 г. 16:13	41.65
РП-332, РУ-10 кВ, яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	23.05.2022 г. 13:50	23.05.2022 г. 14:07	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	23.05.2022 г. 14:07	113.32
ПС "АТД" Ф-4П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	02.06.2022 г. 12:40	02.06.2022 г. 14:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	02.06.2022 г. 14:40	90.66

РП-332, РУ-10 кВ, 2 сек.	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Metallургов, ул. Нагорная.	04.06.2022 г. 14:00	04.06.2022 г. 15:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	04.06.2022 г. 15:00	350.00
Всего аварий:	5			Итого недоотпуск эл. энергии:			1479.03