

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2022 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
1 квартал						
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	08.02.2022 г. 18:00	08.02.2022 г. 21:09	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.02.2022 г. 21:09
2 квартал						
ПС "Озерная" Ф-30	п. Сорокины Хутора	21.04.2022 г. 14:00	21.04.2022 г. 18:25	Прочие воздействия. Невыявленные причины	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	21.04.2022 г. 18:25
ПС "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	19.05.2022 г. 15:23	19.05.2022 г. 16:13	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Взрыв, загорание, пожар.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	19.05.2022 г. 16:13

РП-332, РУ-10 кВ, яч.1	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	23.05.2022 г. 13:50	23.05.2022 г. 14:07	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	23.05.2022 г. 14:07
ПС "АТД" Ф-4П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	02.06.2022 г. 12:40	02.06.2022 г. 14:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	02.06.2022 г. 14:40
РП-332, РУ-10 кВ, 2 сек.	Кировский район, в границах улиц: ул. Металлистов, ул. Юбилейная, пр. Металлургов, ул. Нагорная.	04.06.2022 г. 14:00	04.06.2022 г. 15:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-6 кВ	04.06.2022 г. 15:00
3 квартал						
ОАО "СПЗ-9" Ф-9,8,19,20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	06.07.2022 г. 10:15	06.07.2022 г. 10:50	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	06.07.2022 г. 10:50

ТП-4611 "ССК" РУ-6кВ ячейка №2	Куйбышевский район., п. Кряж	10.08.2022 г. 12:20	10.08.2022 г. 15:30	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.08.2022 г. 15:30
ТП-4611 "ССК" РУ-6кВ ячейка №2	Куйбышевский район., п. Кряж	10.08.2022 г. 12:20	11.08.2022 г. 03:20	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	11.08.2022 г. 03:20
ПС "Озерная" Ф-30	п. Сорокины Хутора	12.08.2022 г. 18:20	12.08.2022 г. 22:00	Прочие воздействия. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	12.08.2022 г. 22:00
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	09.09.2022 г. 13:00	10.09.2022 г. 07:00	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ	10.09.2022 г. 07:00
РП-32 яч.12	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	09.09.2022 г. 20:20	10.09.2022 г. 11:20	Прочие воздействия. Невыявленные причины.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.09.2022 г. 11:20

4 квартал

Ф-5П п/с "АТД"	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	13.10.2022 г. 10:30	13.10.2022 г. 11:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	13.10.2022 г. 11:30
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	30.10.2022 г. 09:40	30.10.2022 г. 10:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	30.10.2022 г. 10:30
п/с " ГОР-3" Ф №15 ЗРУ-15	ул.Демократическая	15.11.2022 г. 08:25	15.11.2022 г. 10:35	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ участка ООО "Энерго"	15.11.2022 г. 10:35
ПС 35/6 "Усть- Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	23.11.2022 г. 13:30	23.11.2022 г. 16:48	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	23.11.2022 г. 16:48

ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	09.12.2022 г. 11:00	09.12.2022 г. 12:05	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	09.12.2022 г. 12:05
Всего аварий:	17					