

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2023 г.**

| <b>Объект электросетевого хозяйства</b> | <b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b>   | <b>Дата внепланового отключения</b> | <b>Восстановление электроснабжения абонентов</b> | <b>Причина аварийного отключения</b>  | <b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b> | <b>Дата включения в работу</b> | <b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b> |
|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|
| <b>4 квартал</b>                        |  |                                     |  |   |   |                                |  |
| ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-17                   | Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 5,6 Просека   | 04.10.2023 г.<br>18:00              | 04.10.2023 г.<br>20:00                           | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.                                   | Проведен ремонт и испытание КВЛ-6 кВ                          | 04.10.2023 г.<br>20:00         | 5356.96  |
| КРУН-167                                | п. Сорокины Хутора   | 07.10.2023 г.<br>06:30              | 07.10.2023 г.<br>07:30                           | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта. Нарушение электрической изоляции. | Проведен осмотр КВЛ-6 кВ, заменен опорный изолятор            | 07.10.2023 г.<br>07:30         | 100.00   |
| РП-79 яч.15                             | Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская. | 07.10.2023 г.<br>13:40              | 07.10.2023 г.<br>14:40                           | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение герметичности.      | Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ                           | 07.10.2023 г.<br>14:40         | 278.77   |
| КТПн-101                                | с. Сырейка, хутор Пасека   | 13.10.2023 г.<br>10:30              | 13.10.2023 г.<br>14:20                           | Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.                                       | Выполнен ремонт провода и осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго" | 13.10.2023 г.<br>14:20         | 435.03   |

|                                |  |                        |                        |  |   |                        |        |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|--|---|------------------------|--------|
| ТП-4611 "ССК" РУ-6кВ ячейка №2 | Куйбышевский район, пос. Водников  | 14.10.2023 г.<br>11:50 | 14.10.2023 г.<br>23:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.                    | Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ                   | 14.10.2023 г.<br>23:50 | 867.77 |
| ВЛ-10 кВ ул. Алма-Атинская     | Кировский район, ул. Алма-Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр | 17.10.2023 г.<br>09:55 | 17.10.2023 г.<br>16:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Выполнен ремонт провода и осмотр ВЛ-10 кВ             | 17.10.2023 г.<br>16:15 | 951.22 |
| ВЛ-10 кВ ул. Алма-Атинская     | Кировский район, ул. Алма-Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр | 18.10.2023 г.<br>22:00 | 19.10.2023 г.<br>01:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Выполнена замена опорных изоляторов и осмотр ВЛ-10 кВ | 19.10.2023 г.<br>01:00 | 360.60 |
| ВЛ-10 кВ ул. Алма-Атинская     | Кировский район, ул. Алма-Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр | 21.10.2023 г.<br>17:15 | 21.10.2023 г.<br>20:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Выполнен внеплановый осмотр оборудования ВЛ-10 кВ     | 21.10.2023 г.<br>20:00 | 413.05 |

|                              |  |                        |                        |  |   |                        |         |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|--|---|------------------------|---------|
| РП-79 яч.15                  | Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская. | 23.10.2023 г.<br>10:30 | 23.10.2023 г.<br>11:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение герметичности.   | Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ         | 23.10.2023 г.<br>11:30 | 243.57  |
| ГПП 110/10 кВ "Заречная" Ф-7 | п. Черновский, ул. Железнодорожная   | 26.10.2023 г.<br>11:30 | 26.10.2023 г.<br>16:30 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции.  | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ        | 26.10.2023 г.<br>16:30 | 1575.00 |
| АО ЗиТ ЦРП-1 Ф-8             | Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 5,6 Просека   | 26.10.2023 г.<br>14:05 | 26.10.2023 г.<br>16:35 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие. | Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ         | 26.10.2023 г.<br>16:35 | 300.00  |
| ГПП 110/10 кВ "Заречная" Ф-7 | п. Черновский, ул. Железнодорожная   | 31.10.2023 г.<br>11:40 | 31.10.2023 г.<br>15:40 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции.  | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ        | 31.10.2023 г.<br>15:40 | 1143.08 |
| РП-632, РУ-10 кВ, яч.6       | Кировский район, массив Студеный Овраг   | 26.11.2023 г.<br>18:53 | 26.11.2023 г.<br>19:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.   | Произведен внеочередной осмотр оборудования | 26.11.2023 г.<br>19:30 | 185.01  |

|                              |   |                        |                        |  |  |                        |                 |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-----------------|
| ПС "Красноглинская"<br>"Ф-20 | Красноглинский район, 19<br>км Московское шоссе<br>(дачный массив). | 09.12.2023 г.<br>18:15 | 10.12.2023 г.<br>10:15 | Воздействие<br>организаций,<br>участвующих в<br>технологическом<br>процессе.<br>Электродуговое<br>повреждение. | Проведен ремонт<br>оборудования ПС,<br>ремонт и<br>испытание КЛ-6 кВ | 10.12.2023 г.<br>10:15 | 25920.00        |
| ПС "Красноглинская"<br>"Ф-20 | Красноглинский район, 19<br>км Московское шоссе<br>(дачный массив). | 12.12.2023 г.<br>19:55 | 13.12.2023 г.<br>18:02 | Воздействие<br>организаций,<br>участвующих в<br>технологическом<br>процессе.<br>Электродуговое<br>повреждение. | Проведен ремонт и<br>испытание КЛ-6 кВ                               | 13.12.2023 г.<br>18:02 | 35827.92        |
| <b>Всего аварий:</b>         | <b>15</b>   |                        |                        | <b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>   |  |                        | <b>73957.98</b> |