

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2023 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
1 квартал						
РП-630, яч.21	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	07.03.2023 г. 09:15	07.03.2023 г. 10:35	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	07.03.2023 г. 10:35
РП-10 яч.12	Студенный овраг, ул. Демократическая	15.03.2023 г. 11:55	15.03.2023 г. 12:55	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.03.2023 г. 12:55
2 квартал						

ПС "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	24.04.2023 г. 10:45	24.04.2023 г. 15:15	Прочие воздействия. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	24.04.2023 г. 15:15
РП-630, яч.21	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	30.05.2023 г. 10:55	30.05.2023 г. 12:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.05.2023 г. 12:00
ПС "АТД", яч.5П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	11.06.2023 г. 22:10	11.06.2023 г. 23:25	Прочие нарушения. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	11.06.2023 г. 23:25
РП-79	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	27.06.2023 г. 12:35	27.06.2023 г. 20:05	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение герметичности.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	27.06.2023 г. 20:05
3 квартал						

ПС СПЗ-4 Ф-56	Самарская область, Октябрьский район, пересечение московского шоссе и ул. Луначарского	10.07.2023 г. 07:40	10.07.2023 г. 08:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.07.2023 г. 08:40
ПС 35/6 "Усть- Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	17.07.2023 г. 05:40	17.07.2023 г. 12:37	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	17.07.2023 г. 12:37
КЛ-6кВ от РП-32 РУ- 6кВ яч 20 до ТП-3207 РУ-6кВ яч 7(5)	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	01.08.2023 г. 09:30	01.08.2023 г. 18:15	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	01.08.2023 г. 18:15

ПС "Солнечная" Ф-71	Октябрьский р-он, ул. Советской Армии 240Б	03.08.2023 г. 19:20	03.08.2023 г. 21:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	03.08.2023 г. 21:50
4 квартал						
ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-17	Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 5,6 Просека	04.10.2023 г. 18:00	04.10.2023 г. 20:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Проведен ремонт и испытание КВЛ-6 кВ	04.10.2023 г. 20:00
КРУН-167	п. Сорокины Хутора	07.10.2023 г. 06:30	07.10.2023 г. 07:30	Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта. Нарушение электрической изоляции.	Проведен осмотр КВЛ-6 кВ, заменен опорный изолятор	07.10.2023 г. 07:30
РП-79 яч.15	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	07.10.2023 г. 13:40	07.10.2023 г. 14:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение герметичности.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	07.10.2023 г. 14:40

КТПн-101	с. Сырейка, хутор Пасека	13.10.2023 г. 10:30	13.10.2023 г. 14:20	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Выполнен ремонт провода и осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.10.2023 г. 14:20
ТП-4611 "ССК" РУ- 6кВ ячейка №2	Куйбышевский район, пос. Водников	14.10.2023 г. 11:50	14.10.2023 г. 23:50	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	14.10.2023 г. 23:50
ВЛ-10 кВ ул. Алма- Атинская	Кировский район, ул. Алма- Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр	17.10.2023 г. 09:55	17.10.2023 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Выполнен ремонт провода и осмотр ВЛ-10 кВ	17.10.2023 г. 16:15
ВЛ-10 кВ ул. Алма- Атинская	Кировский район, ул. Алма- Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр	18.10.2023 г. 22:00	19.10.2023 г. 01:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Выполнена замена опранных изоляторов и осмотр ВЛ-10 кВ	19.10.2023 г. 01:00

ВЛ-10 кВ ул. Алма-Атинская	Кировский район, ул. Алма-Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр	21.10.2023 г. 17:15	21.10.2023 г. 20:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Выполнен внеплановый осмотр оборудования ВЛ-10 кВ	21.10.2023 г. 20:00
РП-79 яч.15	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	23.10.2023 г. 10:30	23.10.2023 г. 11:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение герметичности.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	23.10.2023 г. 11:30
ГПП 110/10 кВ "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.10.2023 г. 11:30	26.10.2023 г. 16:30	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	26.10.2023 г. 16:30

АО ЗИТ ЦРП-1 Ф-8	Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 5,6 Просека	26.10.2023 г. 14:05	26.10.2023 г. 16:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	26.10.2023 г. 16:35
ГПП 110/10 кВ "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	31.10.2023 г. 11:40	31.10.2023 г. 15:40	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	31.10.2023 г. 15:40
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	26.11.2023 г. 18:53	26.11.2023 г. 19:30	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	26.11.2023 г. 19:30
ПС "Красноглинская" Ф-20	Красноглинский район, 19 км Московское шоссе (дачный массив).	09.12.2023 г. 18:15	10.12.2023 г. 10:15	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.	Проведен ремонт оборудования ПС, ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.12.2023 г. 10:15

ПС "Красноглинская "Ф-20	Красноглинский район, 19 км Московское шоссе (дачный массив).	12.12.2023 г. 19:55	13.12.2023 г. 18:02	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	13.12.2023 г. 18:02
Всего аварий:	25					