

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2024 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
4 квартал							
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский	04.10.2024 г. 15:30	04.10.2024 г. 22:50	Нарушение электрической изоляции по невыявленным причинам	Проведен ремонт и внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	04.10.2024 г. 22:50	285,77
ОАО "СПЗ-9" Ф-20	Промышленный район	14.10.2024 г. 13:20	14.10.2024 г. 14:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2024 г. 14:35	2000
ТП-114, сек.1, РУ-10 кВ, ТП-115, сек.1 РУ-10 кВ	Кировский район	14.10.2024 г. 13:30	14.10.2024 г. 15:35	Нарушение электрической изоляции вследствие прочих воздействий	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.10.2024 г. 15:35	215
ПС "Полевая" Ф-3	Куйбышевский район, 113 км.	31.10.2024 г. 07:20	31.10.2024 г. 08:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	31.10.2024 г. 08:10	115,333
КЛ-10кВ ОАО "СПЗ-9" Ф-9	Промышленный район	24.11.2024 г. 09:00	24.11.2024 г. 11:35	Нарушение электрической изоляции вследствие прочих воздействий	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	24.11.2024 г. 11:35	850
пс "Заречная" Ф-7	п. Черновский	22.12.2024 г. 10:50	22.12.2024 г. 18:30	Нарушение электрической изоляции вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	22.12.2024 г. 18:30	915,62

пс "Заречная" Ф-8	п. Черновский	22.12.2024 г. 19:10	23.12.2024 г. 15:20	Нарушение электрической изоляции вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на электрооборудовании	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	23.12.2024 г. 15:20	186
Всего аварий:	7			Итого недоотпуск эл. энергии:			4567,723