

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2024 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
1 квартал							
ТП-3, КЛ-6кВ	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	05.01.2024 г. 22:30	05.01.2024 г. 23:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	05.01.2024 г. 23:40	352.89
ГПП 110/10 кВ "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.02.2024 г. 21:00	27.02.2024 г. 01:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Проведен осмотр оборудования и замер нагрузки.	27.02.2024 г. 01:15	4311.50
ТП-4111 КЛ-10кВ	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Авроры, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Запорожская	08.03.2024 г. 09:45	08.03.2024 г. 10:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.03.2024 г. 10:15	55.08

ТП-614, ТП-608, КЛ-6кВ	Кубышевский район, 113 км.	12.03.2024 г. 12:45	12.03.2024 г. 15:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	12.03.2024 г. 15:40	867.36
ТП-609 КЛ-6кВ	Кубышевский район, 113 км.	12.03.2024 г. 12:45	12.03.2024 г. 23:10	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	12.03.2024 г. 23:10	3029.49
РП-60, КЛ-10кВ	Самарская область, Красноярский район, коттеджный поселок «ЭКОДОЛЬЕ»	16.03.2024 г. 20:40	16.03.2024 г. 23:10	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16.03.2024 г. 23:10	876.05
Всего аварий:	6			Итого недоотпуск эл. энергии:			9492.37