

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесечно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2025г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
4 квартал							
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский	23.10.2025 г. 10:23	23.10.2025 г. 19:40	Аварийное отключение в связи с неблагоприятными погодными условиями	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.10.2025 г. 19:40	26058,62
РП-10, КВЛ-10 кВ	г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая	19.11.2025 г. 03:50	19.11.2025 г. 13:25	Аварийное отключение в связи с неблагоприятными погодными условиями	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	19.11.2025 г. 13:25	2000
КТПн-20	г. Самара, 19 км, Московское шоссе, 6 линия, уч.2	01.12.2025 г. 09:10	01.12.2025 г. 10:27	Нарушение электрической изоляции вследствие прочих воздействий	Проведен ремонт и испытание оборудование КТПн-20	01.12.2025 г. 10:27	215
Всего аварий:	3			Итого недоотпуск эл. энергии:			28273,62