

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2013 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
IV квартал							
КЛ-6кВ ф.38 ПС "Центральная-2"	ул.Антонова-Овсиенко/ул.Карбышева/ул.Дыбенко/ул.Гастелло	08.10.2013 г. 22:15	08.10.2013 г. 23:25	Повреждение кабельной перемычки между сек.2 и сек.4	Поврежденная перемычка восстановлена	08.10.2013 г. 23:25	1229
КЛ-6 кВ ф.7 РП "Нефтемаш"	ул.Белорусская	11.10.2013 г. 17:40	11.10.2013 г. 18:00	Аварийное отключение вводной КЛ-6кВ на ГПП СЗ "Нефтемаш"	Отключение в сетях ЗАО "СЗ "Нефтемаш"	11.10.2013 г. 18:00	159
КЛ-6 кВ ф.14 РП "Нефтемаш"	ул.Белорусская	11.10.2013 г. 17:40	11.10.2013 г. 18:00	Аварийное отключение вводной КЛ-6кВ на ГПП СЗ "Нефтемаш"	Отключение в сетях ЗАО "СЗ "Нефтемаш"	11.10.2013 г. 18:00	126
КЛ-6 кВ ф.2 ТП-1 ОАО "СРЗ"	ул.Заводская/ул.Арбатская/ул.Фестивальная	12.10.2013 г. 09:30	12.10.2013 г. 13:30	Аварийные ремонтные работы в сетях ОАО "СРЗ"		12.10.2013 г. 13:30	631

КЛ-6 кВ ф.11 ТП-1 ОАО "СРЗ"	ул.Заводская/ул.Арбатская/ул.Фестивальная	12.10.2013 г. 09:30	12.10.2013 г. 13:30	Аварийные ремонтные работы в сетях ОАО "СРЗ"		12.10.2013 г. 13:30	1628
КЛ-6 кВ ф.11 РП-2 ОАО "Волгабурмаш"	ул.Восстания/ул.Придорожная	15.10.2013 г. 12:15	15.10.2013 г. 14:00	Отключение от МТО МВ	Отключение в сетях ОАО "Волгабурмаш"	15.10.2013 г. 14:00	552
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	15.10.2013 г. 18:16	15.10.2013 г. 18:39	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ, питающей ПС "Выползово"	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	15.10.2013 г. 18:39	26
КЛ-6 кВ ф.5 ПС "ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	18.10.2013 г. 16:42	18.10.2013 г. 17:35	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ, питающей ПС "ЗиТ"	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	18.10.2013 г. 17:35	796
КЛ-6 кВ ф.10 ПС "ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	18.10.2013 г. 16:42	18.10.2013 г. 17:35	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ, питающей ПС "ЗиТ"	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	18.10.2013 г. 17:35	1228
КЛ-6 кВ ф.8 ЦРП-1 ОАО"ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	18.10.2013 г. 16:42	18.10.2013 г. 17:35	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ, питающей ПС "ЗиТ"	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	18.10.2013 г. 17:35	358
КЛ-6 кВ ф.17 ЦРП-1 ОАО"ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	18.10.2013 г. 16:42	18.10.2013 г. 17:35	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ, питающей ПС "ЗиТ"	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	18.10.2013 г. 17:35	139

КЛ-6 кВ ф.28 ПС "Ботаническая"	Московское шоссе/ул.Потапова/ул.Ф инская	18.10.2013 г. 16:42	18.10.2013 г. 17:15	Аварийное отключение ВЛ-220 кВ, питающей ПС "Ботаническая"	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	18.10.2013 г. 17:15	206
КЛ-6 кВ ф.36 ПС "Ботаническая"	Московское шоссе/ул.Потапова/ул.Ф инская	18.10.2013 г. 16:42	18.10.2013 г. 17:15	Аварийное отключение ВЛ-220 кВ, питающей ПС "Ботаническая"	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	18.10.2013 г. 17:15	58
КЛ-10 кВ ф.12 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ул.Демо кратическая/ул.Г.Димитр ова	19.10.2013 г. 11:45	19.10.2013 г. 12:30	На ВЛ-110 кВ, питающей ПС "Г-3", сработала АЧР. В следствии чего, отключился МВ яч.6 РП-24	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	19.10.2013 г. 12:30	986
ВЛ-6 кВ ф.3 ПС "Полевая"	Куйбышевский р-н, ул.Центральная	26.10.2013 г. 09:30	26.10.2013 г. 10:17	Аварийное отключение ВЛ-6 кВ	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ВПО	26.10.2013 г. 10:17	207
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	27.10.2013 г. 22:11	27.10.2013 г. 22:44	Аварийное отключение от МТЗ ф.1	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	27.10.2013 г. 22:44	38
КЛ-6 кВ ф.11 ТП-1 ОАО "СРЗ"	ул.Заводская/ул.Арбатск ая/ул.Фестивальная	28.10.2013 г. 02:50	28.10.2013 г. 05:35	Отключение вводной КЛ, питающей ТП-1	Отключение в сетях ОАО "СРЗ"	28.10.2013 г. 05:35	1933

КЛ-6 кВ ф.5 ПС "ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	29.10.2013 г. 15:10	30.10.2013 г. 00:10	Повреждение КЛ-6 кВ	КЛ восстановленна	30.10.2013 г. 00:10	8146
КЛ-6 кВ ф.10 ПС "ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	29.10.2013 г. 23:00	30.10.2013 г. 00:10	Повреждение КЛ-6 кВ	КЛ восстановленна	30.10.2013 г. 00:10	1618
КЛ-10 кВ ф.12 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ул.Демо кратическая/ул.Г.Димитр ова	31.10.2013 г. 22:25	31.10.2013 г. 23:00	Аварийное отключение эл.оборудования на ПС "Г-3"	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	31.10.2013 г. 23:00	763
КЛ-6 кВ ф.37 ПС "Студеная"	Барбошин овраг	11.11.2013 г. 12:15	11.11.2013 г. 12:37	Отключение ВЛ-6 кВ, принадлежащей ТСЖ "Барбаши"		11.11.2013 г. 12:37	163
КЛ-6 кВ ф.20 ПС "Красноглинская"	Московское шоссе, 19 км.	14.11.2013 г. 02:30	14.11.2013 г. 04:45	Отключение секции на ПС "Красноглинская"	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	14.11.2013 г. 04:45	1327
КЛ-6 кВ ф.17 ЦРП-1 ОАО"ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	17.11.2013 г. 16:30	17.11.2013 г. 17:15	Отключение секции на ЦРП-1	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	17.11.2013 г. 17:15	118
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	18.11.2013 г. 15:55	20.11.2013 г. 02:30	Повреждение ВЛ-6 кВ	Отключение в сетях ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады"	20.11.2013 г. 02:30	7179

КЛ-10 кВ ф.34 ПС "АВИС"	Льговский пер./пр.Кирова/Заводское шоссе/ул.Боярова	20.11.2013 г. 15:03	20.11.2013 г. 17:30	Повреждение КЛ-10 кВ	КЛ восстановленна	20.11.2013 г. 17:30	1078
КЛ-6 кВ ф.7 РП "Нефтемаш"	ул.Белорусская	22.11.2013 г. 02:00	22.11.2013 г. 03:00	Аварийное отключение на РП-2 "Нефтемаш"	Отключение в сетях ЗАО "СЗ "Нефтемаш"	22.11.2013 г. 03:00	482
КЛ-6 кВ ф.14 РП "Нефтемаш"	ул.Белорусская	22.11.2013 г. 02:00	22.11.2013 г. 03:00	Аварийное отключение на РП-2 "Нефтемаш"	Отключение в сетях ЗАО "СЗ "Нефтемаш"	22.11.2013 г. 03:00	382
ВЛ-10 кВ ф.15 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская	05.12.2013 г. 17:45	05.12.2013 г. 19:55	Отгорел шлейф на опоре в сторону КЛ- 10 кВ ф."В"	Восстановили отгорефший шлейф	05.12.2013 г. 19:55	1764
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	08.12.2013 г. 06:15	08.12.2013 г. 17:00	Упали провисшие ветви деревьев на ВЛ	Убрали ветви, восстановили провода	08.12.2013 г. 17:00	744
КЛ-10 кВ ф.7 ТП-2 "1245-УНР"	ул.Товарная/ул.Металлур гическая	09.12.2013 г. 21:25	12.12.2013 г. 12:00	Повреждение 2КЛ- 10кВ от ПС "Кировская" до ТП- 2 "1245-УНР"	Отключение в сетях 1245 УНР - филиал ОАО "ГУОВ"	12.12.2013 г. 12:00	2598
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	13.12.2013 г. 14:58	13.12.2013 г. 16:05	Аварийное отключение	Произвели осмотр ВЛ, произвели РПВ МВ-6кВ на КРУНе-167	13.12.2013 г. 16:05	224
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	19.12.2013 г. 11:55	20.12.2013 г. 17:00	Упало дерево на ВЛ	Убрали дерево, восстановили провода	20.12.2013 г. 17:00	2007
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	29.12.2013 г. 20:10	30.12.2013 г. 13:35	Повреждение КЛ-10 кВ от опоры №75/5	КЛ восстановлена	30.12.2013 г. 13:35	1205
Всего аварий	33			Итого недоотпуск			40098

