

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2014 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
II квартал							
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	12.04.2014 г. 10:58	12.04.2014 г. 11:45	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады"	12.04.2014 г. 11:45	246,2
КЛ-6кВ ф.38 ПС "Центральная-2"	ул.Антонова-Овсиенко/ул.Карбышев а/ул.Дыбенко/ул.Гастелло	23.04.2014 г. 07:20	23.04.2014 г. 07:37	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	23.04.2014 г. 07:37	573,5
ВЛ-10 кВ ф.51 ПС "Городская-3"	ул. Демократическая	23.04.2014 г. 13:33	23.04.2014 г. 20:35	Порыв пролета ВЛ между опорами 1555 - 1556	Восстановили провода в пролетах	23.04.2014 г. 20:35	755,7

ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	01.05.2014 г. 16:30	01.05.2014 г. 20:15	Порыв пролета ВЛ в районе опоры 140	Восстановили провода в пролетах	01.05.2014 г. 20:15	1183,3
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	08.05.2014 г. 04:45	08.05.2014 г. 06:05	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	ООО "ЗПП"	08.05.2014 г. 06:05	419,7
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	28.05.2014 г. 03:30	28.05.2014 г. 19:00	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ВПО - Волжский РЭС	28.05.2014 г. 19:00	4891
КЛ-10 кВ ф.38 ПС "Городская-2"	ул. Гастелло/ ул. Высоковольтная / ул. Отважная	31.05.2014 г. 16:25	31.05.2014 г. 17:55	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	31.05.2014 г. 17:55	1080
ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Дружба"	Волжский район п.Самарский	04.06.2014 г. 22:01	05.06.2014 г. 00:01	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ВПО - Волжский РЭС	05.06.2014 г. 00:01	276,8
КЛ-10 кВ ф.16 РП- 6146 (24)	ул. Демократическая / ул. Г.Димитрова / ул. Тополей	11.06.2014 г. 04:37	11.06.2014 г. 07:10	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	11.06.2014 г. 07:10	125,3

ВЛ-10 кВ ПС "Заречная" ф.7	п.Черновский	15.06.2014 г. 14:10	15.06.2014 г. 14:40	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ОАО "РЖД" Куйбышевская железная дорога	15.06.2014 г. 14:40	90
КЛ-6 кВ ф.23 ЦРП-1 ООО "Энерго-Центр"	ул. Киевская / Московское шоссе / ул. Мичурина / ул. Чкалова	23.06.2014 г. 07:20	23.06.2014 г. 10:40	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	23.06.2014 г. 10:40	746,6
Всего аварий:	11			Итого недоотпуск эл. энергии:			10262,8