

**Результаты замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов
электросетевого хозяйства**

Наименование присоединения	№ фидера	Марка кабеля	Пропускная способность,А	2010г. нагрузка ,А		Класс напряжения, кВ
				лето	зима	
ЦРП-1"СПЗ-4"	ф.23	АСБ 3х185	310	5	18	6
	ф.28	АСБ 3х185	310	0	2	6
п/ст Г-3	ф.12	ААБ 2(3х150)	450	27	57	10
	ф.52	ААБ 2(3х150)	450	50	78	10
п/ст Г-3	Ф.15	АСБ 2(3х240)	710	20	40,5	10
п/ст Г-2	ф.30	АСБ 2(3х240)	710	45	12	10
	ф.54	АСБ 2(3х185)	620	0	0	10
п/ст Б-3	ф.17	СБ 2(3х185)	620	140	121	10
	ф.37	СБ 2(3х185)	620	90	137	10
ТП-133км	ф.3	АСБ 3х95	205	59	83	10
	ф.4	АСБ 3х95	205	13,2	12	10
ТП-133км	ф.6	АСБ 3х95	205	0	0	10
	ф.7	АСБ 3х95	205	0	0	10

СТП-5	ф.19	АСБ 3x120	240	4,5	4	10
	ф.20	АСБ 3x150	300	6	0	10
СТП-5	ф.100	АСБ 3x150	300	0	11	10
РП-2"Нефтемаш"	ф.7	АСБ 3x185	340	52	49	6
	ф.14	АСБ 3x185	340	30	41	6
ГПП"Металлист"	ф.230	АСБ 3x240	355	5	12	10
	ф.242	АСБ 3x240	355	6	17	10
ЦРП-2 ООО"СЭК"	ф.5	АСБ 3x150	300	30	37	6
	ф.26	АСБ 3x150	300	40	52	6
ГПП"МАРЭМ-ВЭС	ф.8	АСБ 3x150	300	24	18	10
	ф.34	АСБ 3x150	300	50	56	10
ГПП"Моторостроитель"	ф.3	АСБ 3x120	240	25	30	10
	ф.34	АСБ 3x120	240	60	42	10
ГПП"Красноглинская"	ф.20	АСБ 3x120	260	110	80	6
ЦРП-1 ОАО"ЗиТ"	ф.8	АСБ 3x185	340	8	25	6
	ф.17	АСБ 3x185	340	15	10	6
п/ст "ЗиТ"	ф.5	АСБу 3x150	300	0	200	6
	ф.10	АСБу 3x150	300	180	150	6
ТП-835 ОАО"ЗиТ"	ф.6	ААБу 3x240	390	37,5	60	6
п/ст Ц-2	ф.38	АСБ 2(3x150)	600	110	131	10
ГПП "СПЗ-9"	ф.8	АСБ	620	15	64	10

		2(3x185)				
	ф.10	АСБ 2(3x185)	620	13	89	10
п/ст"Выползово"	ф.1	АС-50	210	43	15	10
ГПП"Озёрная"	ф.28	АСБ 3x95	225	0	55	6
	ф.24	АСБ 3x95	225	35	0	6
п/ст"Тепличная"	ф.12	АСБ 3x150	300	5	2	10
ОАО"СРЗ" РУ-6кВ	ф.2	АСБ 3x25	105	15	27	6
	ф.11	АСБ 3x35	125	20	32	6
п/ст"Южная"	ф.9	ААБ 3x150	225	10	14	6
РП-2 ОАО "ВолгоБурмаш"	ф.11	ААБ 3x120	210	44,04	61	10
ф.11	ф.8	ААБ 3x120	210	42,76	32	10
ВЛ-6кВ п/ст"Полевая" ф.2	ф.2	АС-50	210	40	67	6
	ф.3	АС-50	210	30	21	6
ВЛ-6кВ п/ст"Полевая" ф.2	ф.8	АС-50	210	20	32	6
ГПП"Толевая"	ф.11	ААШВ 3x240	390	40	48	6
ТП-583"Сам. Тр-р"	ф.4	АСБ 3x185	310	20	95	10
ГПП"Зубчаниновская"	ф.13	СБ 3x185	310	135	55	10
	ф.40	СБ 3x185	310	0	40	10
ТЗ-1 РЦ-3 ОРТПЦ	ф.6	СБ 3x95	225	35	40	6
	ф.4	СБ 3x95	225	51	0	6

РП-71 ФГУП""ЦСКБ-Прогресс"ф.11	ф.11	СБ 3х185	310	0	0	10
	ф.8	СБ 3х185	310	130	0	10
ПС-35/6кВ РЦ-3 ОРТПЦ	ф.11	АСБ 3х185	310	0	0	6
	ф.12	АСБ 3х185	310	7	0	6
ПС10/6кВ РЦ-3 ОРТПЦ	ф.5	АСБ 3х185	310	5	0	6
	ф.51	АСБ 3х185	310	5	0	6
п/ст Г-2	ф.38	АСБ 3х240	355	0	0	10
	ф.14	АПвПу-3 3(1х500/95)	263	5,4	17	10
п/ст"Студёная"	ф.13	АСБ 3х240	355	15	12	6
	ф.37	АСБ 3х240	355	30	54	6
п/ст"Ботаническая"	ф.36	АСБ 2(3х240)	710	33	0	6
	ф.28	АСБ 2(3х240)	710	52	72	6
РП-2 "Фрегат"	ф.2	АСБ 3х120	260	3	1	10
	ф.22	АСБ 3х120	260	0	2	10
РП-2"Фрегат"	ф.6	АСБ 3х120	260	4,2	21	10
	ф.26	АСБ 3х120	260	0	0	10
п/ст "Южная"	ф.17	АСБ 3х185	310	15	14	6
	ф.30	АСБ 3х185	310	0	0	6
ТП"Уран"	яч.1В	АСБ 2(3х95)	410	0,5	8	6
	яч.2В	АСБ 2(3х95)	410	0	2	6
РП-6"Ренесанс" ф.4	ф.4	АСБ 3х150	300	0	0	6
	ф.25	АСБ 3х150	300	1	8	6
РП-3 ООО"Электромонтажсервис"	ф.4	АСБ 3х150	300	3	3,2	6
	ф.25	АСБ 3х150	300	3,5	0	6

п/с "АТД"	ф.8	АСБ 3x185	310	10	14	6
	ф.9	АСБ 3x185	310	0	0	6
ЦРП-2 "Самара-Центр"	ф.7	АСБ 3x120	260	20	27	6