

Результаты замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов
электросетевого хозяйства ООО «Энерго» 18.12.2013 г.

Наименование присоединения	№ фидера	Марка кабеля	Пропускная способность, А	Нагрузка, А	Класс напряжения, кВ
ЦРП-1 «Энерго-центр»	ф.23	АСБ 3х185	310	27	6
	ф.28	АСБ 3х185	310	21	6
ПС "Городская-3"	ф.12	ААБ 2(3х150)	450	95	10
	ф.52	ААБ 2(3х150)	450	113	10
ПС "Городская-3"	ф.15	АСБ 2(3х240)	710	59	10
ПС "Городская-2"	ф.30	АСБ 2(3х240)	710	0	10
	ф.54	АСБ 2(3х185)	620	0	10
ТП-133 км. "Тяговая"	ф.3	АСБ 3х95	205	80	10
	ф.4	АСБ 3х95	205	23	10
ТП-133 км. "Тяговая"	ф.6	АСБ 3х95	205	0	10
	ф.7	АСБ 3х95	205	0	10
СТП-5	ф.19	АСБ 3х120	240	5	10
	ф.20	АСБ 3х120	300	12	10
	ф.100	АСБ 3х150	300	5	10
РП-2 «Нефтемаш»	ф.7	АСБ 3х185	340	58	6
	ф.14	АСБ 3х185	340	46	6
ГПП «Металлист»	ф.230	АСБ 3х240	355	9	10
	ф.242	АСБ 3х240	355	27	10
ЦРП-2 ООО «РЭК»	ф.5	АСБ 3х150	300	64	6
	ф.26	АСБ 3х150	300	46	6
ПС "АВИС"	ф.8	АСБ 3х150	300	54	10
	ф.34	АСБ 3х150	300	53	10

ГПП «Кузнецова»	ф.3	АСБ 3х120	240	31	10
	ф.34	АСБ 3х120	240	45	10
ГПП «Красноглинская»	ф.20	АСБ 3х120	260	71	6
ЦРП-1 ОАО «ЗиТ»	ф.8	АСБ 3х185	340	49	6
	ф.17	АСБ 3х185	340	19	6
ПС «ЗиТ»	ф.5	АСБу 3х150	300	109	6
	ф.10	АСБу 3х150	300	168	6
ТП-835 ОАО «ЗиТ»	ф.6	ААБу 3х240	390	63	6
ПС "Центральная-2"	ф.38	АСБ 2(3х150)	600	148	10
КП-3 «СПЗ»	ф.8	АСБ 2(3х185)	620	84	10
ГПП «СПЗ»	ф.46	АСБ 2(3х185)	620	67	10
	ф.19	АСБ 2(3х240)	710	65	10
ГПП «СПЗ»	ф.8	АСБ 2(3х240)	710	0	10
	ф.9	АСБ 2(3х240)	710	0	10
ГПП «Озёрная»	ф.20	АСБ 3х95	225	38	6
	ф.30	АСБ 3х95	225	0	6
ПС «Тепличная»	ф.12	АСБ 3х150	300	1,6	10
ОАО «СРЗ» РУ-6кВ	ф.2	АСБ 3х25	105	19	6
	ф.11	АСБ 3х25	125	49	6
ПС «Южная»	ф.9	ААБ 3х150	225	27	6
РП-2 ОАО «ВолгаБурмаш»	ф.11	ААБ 3х120	210	38	10
	ф.8	ААБ 3х120	210	47	10
ВЛ-6кВ ПС "Полевая»	ф.2	АС-50	210	46	6
	ф.3	АС-50	210	32	6
	ф.8	АС-50	210	23	6
ГПП «Толевая»	ф.11	ААШВ 3х240	390	64	6

ТП-583 «Сам. Тр-р»	ф.4	АСБ 3х185	310	91	10
ГПП «Зубчаниновская»	ф.13	СБ 3х185	310	81	10
	ф.40	СБ 3х185	310	72	10
ТЗ-1 РЦ-3 ОРТПЦ	ф.4	СБ 3х95	225	38	6
РП-71 ФГУП «ЦСКБ-Прогресс»	ф.11	СБ 3х185	310	0	10
	ф.8	СБ 3х185	310	0	10
ПС-35/6 кВ РЦ-3 ОРТПЦ	ф.11	АСБ 3х185	310	22	6
	ф.12	АСБ 3х185	310	65	6
ПС 10/6 кВ РЦ-3 ОРТПЦ	ф.5	АСБ 3х185	310	0	6
	ф.51	АСБ 3х185	310	13	6
ПС "Городская-2"	ф.38	АСБ 3х185	355	52	10
	ф.14	АПвПу-3 3 (1х500/95)	263	67	10
ПС «Студёная»	ф.13	АСБ 3х240	355	10	6
	ф.37	АСБ 3х240	355	53	6
ПС «Ботаническая»	ф.36	АСБ 2 (3х240)	710	21	6
	ф.28	АСБ 2 (3х240)	710	75	6
РП-2 «Фрегат»	ф.2	АСБ 3х120	260	4	10
	ф.22	АСБ 3х120	260	3	10
ПС «Южная»	ф.17	АСБ 3х185	310	13	6
	ф.30	АСБ 3х185	310	9	6
ТП «Уран»	яч.1В	АСБ 2(3х95)	410	17	6
	яч.2В	АСБ 2(3х95)	410	19	6
ПС «АТД»	ф.8	АСБ 3х185	310	8	6
	ф.9	АСБ 3х185	310	0	6
ПС «АТД»	ф.4П	АСБ 2(3х150)	600	0	6
	ф.5П	АСБ 2(3х150)	600	0	6

ЦРП-2 «Энерго-Центр»	ф.7	АСБ 3х120	260	41	6
ПС «Выползово»	ф.1	АС-50	210	28	10
ПС «НС-6»	ф.1	АС-70	265	38	10
ТП-2 УНР-1245	ф.7	АСБ 2(3х120)	240	6	10
ПС "Заречная"	ф.7	АСБ 3х95	205	13	10
ПС "Дружба"	ф.13	АС-50	210	10	10
ГПП "Салют"	ф.6	ПвПг- 2(3(1х630/70)	310	8	10
	ф.47	ПвПг- 2(3(1х630/70)	310	14	10

Начальник службы эксплуатации _____ Д.Н. Лукьянчик

Исполнитель:
Краснощекова О.А.
933-02-28 (323)