

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2012г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
III квартал							
П/С РВС яч.33	п.Новосемейкино	06.07.12 14:25	06.07.12 16:00	Повреждение разрядников в ячейке от перенапряжения во время грозы	Заменяли разрядники	06.07.12 16:00	3200,00
Сорокин хутор КЛ-6кВ до ТП-171	п.Сорокины хутора	06.07.12 00:35	06.07.12 2:42	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	06.07.12 2:42	150,00
П/С РВС яч.37 КЛ-6кВ	п.Новосемейкино	11.07.12 10:25	12.07.12 21:42	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	12.07.12 21:42	452,00
П/С РВС яч.15 КЛ-6кВ	п.Новосемейкино	11.07.12 10:25	12.07.12 21:42	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	12.07.12 21:42	791,00
П/С НС-6 ф.1 ВЛ-6кВ	Дачи вдоль Черновского водохранилища	11.07.12 10:20	11.07.12 14:00	Перехлест провода	Перетянули пролёт	11.07.12 14:00	503,00
КЛ-6кВ ф.5 "Самарский трансформатор"	п.Толевый	17.07.12 9:55	17.07.12 10:30	К.З. на шинах в КТПн	Очистили изоляторы	17.07.12 10:30	74,00
КЛ-10кВ ф.12 "Городская-2"	ул.Демократическая/ул.Г.Димитрова/ул.Солнечная	21.07.12 14:20	21.07.12 16:00	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	21.07.12 16:00	675,00

КТПн-901	п.Чёрновский	26.07.12 13:30	26.07.12 14:45	К.З. на шинах в КТПн	Убрали кота почистили изоляторы	26.07.12 14:45	11.2
КЛ-10кВ ф.12 "Городская-2"	ул.Демократическая/ул.Г.Димит рова/ул.Солнечная	26.07.12 23:50	26.07.12 0:25	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	26.07.12 0:25	238,00
П/С "Городская- 2" ф.38 КЛ-10кВ	ул.Антонова- Овсиенко/ул.Карбышева/ул.Дыб енко/ул.Гастелло	28.07.12 13:05	28.07.12 15:20	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	28.07.12 15:20	165,00
П/С "Выползово" ф.1 ВЛ-10кВ	правый берег р. Волги	29.07.12 14:30	29.07.12 15:58	Упало дерево	Убрали дерево	29.07.12 15:58	295.5
СПЗ-9 ф.46 КЛ- 10кВ	Ул.Ново- Вокзальная/ул.Вольская/ул.Кали нина/ул.Свободы	03.08.12 12:10	03.08.12 14:47	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	03.08.12 14:47	90,00
П/С "Выползово" ф.1 ВЛ-10кВ	правый берег р. Волги	09.08.12 21:04	10.08.12 9:15	Упало дерево	Убрали дерево	10.08.12 9:15	2403.4
П/С "Озёрная" ф.30 ВЛ-6 кВ	п.Сорокины хутора	09.08.12 21:24	10.08.12 2:20	Упало ветка	Убрали ветку	09.08.12 2:20	637,00
П/С РВС яч.20 КЛ-6кВ	п.Новосемейкино	09.08.12 10:25	10.08.12 01:14	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	09.08.12 01:14	454,50
П/С "Выползово" ф.1 ВЛ-10кВ	правый берег р. Волги	11.08.12 06:50	11.08.12 10:10	Упало дерево	Убрали дерево	11.08.12 10:10	656,00
СПЗ-9 КП-3 ф.8 КЛ-10кВ	Ул.Ново- Вокзальная/ул.Вольская/ул.Кали нина/ул.Свободы	16.08.12 16:05	16.08.12 00:25	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	16.08.12 00:25	1837,00

КЛ-6кВ ф.5 "Самарский трансформатор"	п.Толевый	21.08.12 23:20	22.08.12 16:50	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	22.08.12 16:50	2867,00
П/С "Городская- 2" ф.30 КЛ- 10кВ	Ул.Ново- Вокзальная/ул.Вольская/уул.Але ксандра-Матросова/ул.Свободы	01.09.12 11:56	01.09.12 14:47	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	01.09.12 14:47	1322,00
РП-71 ф.11	ул.Победы/ул.Советская/ул.Сво боды/ул.Пугачевская	07.09.12 16:25	07.09.12 17:30	К.З. в ТП-145	Убрали перемычку	07.09.12 17:30	610,00
ПС "Городская- 3" ф.15	ул.Ташкентская	22.09.12 20:25	23.09.12 12:30	Повреждение кабеля	Ремонт кабеля	23.09.12 12:30	294,00
Всего аварий			Итого недоотпуск				15015,50