

**Результаты замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов
электросетевого хозяйства II полугодие 2011г.**

Наименование присоединения	№ фидера	Марка кабеля	Пропускная способность, А	2011г. Нагрузка, А	Класс напряжения, кВ
ЦРП-1 "СПЗ-4"	ф.23	АСБ 3х185	310	25	6
	ф.28	АСБ 3х185	310	17	6
п/ст Г-3	ф.12	ААБ 2(3х150)	450	85	10
	ф.52	ААБ 2(3х150)	450	64	10
п/ст Г-3	Ф.15	АСБ 2(3х240)	710	38,8	10
п/ст Г-2	ф.30	АСБ 2(3х240)	710	0	10
	ф.54	АСБ 2(3х185)	620	35	10
п/ст Б-3	ф.17	СБ 2(3х185)	620	140	10
	ф.37	СБ 2(3х185)	620	122	10
ТП-133км	ф.3	АСБ 3х95	205	55	10
	ф.4	АСБ 3х95	205	21	10
ТП-133км	ф.6	АСБ 3х95	205	0	10
	ф.7	АСБ 3х95	205	0	10
СТП-5	ф.19	АСБ 3х120	240	8	10
	ф.20	АСБ 3х150	300	4	10
СТП-5	ф.100	АСБ 3х150	300	15	10
РП-2 "Нефтемаш"	ф.7	АСБ 3х185	340	32	6
	ф.14	АСБ 3х185	340	41	6
ГПП "Металлист"	ф.230	АСБ 3х240	355	14	10
	ф.242	АСБ 3х240	355	6	10
ЦРП-2 ООО "СЭК"	ф.5	АСБ 3х150	300	45	6
	ф.26	АСБ 3х150	300	60	6
ГПП "МАРЭМ-ВЭС"	ф.8	АСБ 3х150	300	42	10
	ф.34	АСБ 3х150	300	66	10
ГПП "Моторостроитель"	ф.3	АСБ 3х120	240	10	10
	ф.34	АСБ 3х120	240	14	10
ГПП "Красноглинская"	ф.20	АСБ 3х120	260	55	6
ЦРП-1 ОАО "ЗиТ"	ф.8	АСБ 3х185	340	60	6
	ф.17	АСБ 3х185	340	45	6
п/ст "ЗиТ"	ф.5	АСБу 3х150	300	120	6
	ф.10	АСБу 3х150	300	105	6
ТП-835 ОАО "ЗиТ"	ф.6	ААБу 3х240	390	85	6

п/ст Ц-2	ф.38	АСБ 2(3х150)	600	104	10
ГПП "СПЗ-9"	ф.8	АСБ 2(3х185)	620	75	10
	ф.10	АСБ 2(3х185)	620	88	10
п/ст"Выползово"	ф.1	АС-50	210	17	10
ГПП"Озёрная"	ф.28	АСБ 3х95	225	67	6
	ф.24	АСБ 3х95	225	0	6
п/ст"Тепличная"	ф.12	АСБ 3х150	300	2	10
ОАО"СРЗ" РУ-6кВ	ф.2	АСБ 3х25	105	21	6
	ф.11	АСБ 3х35	125	15	6
п/ст"Южная"	ф.9	ААБ 3х150	225	25	6
РП-2 ОАО "ВолгоБурмаш" ф.11	ф.11	ААБ 3х120	210	70	10
	ф.8	ААБ 3х120	210	18	10
ВЛ-6кВ п/ст"Полевая" ф.2	ф.2	АС-50	210	41	6
	ф.3	АС-50	210	17	6
ВЛ-6кВ п/ст"Полевая" ф.2	ф.8	АС-50	210	40	6
ГПП"Толевая"	ф.11	ААШВ 3х240	390	40	6
ТП-583"Сам. Тр-р"	ф.4	АСБ 3х185	310	70	10
ГПП"Зубчаниновская"	ф.13	СБ 3х185	310	60	10
	ф.40	СБ 3х185	310	42	10
ТЗ-1 РЦ-3 ОРТПЦ	ф.6	СБ 3х95	225	0	6
	ф.4	СБ 3х95	225	68	6
РП-71 ФГУП""ЦСКБ- Прогресс"ф.11	ф.11	СБ 3х185	310	0	10
	ф.8	СБ 3х185	310	0	10
ПС-35/6кВ РЦ-3 ОРТПЦ	ф.11	АСБ 3х185	310	27	6
	ф.12	АСБ 3х185	310	2	6
ПС10/6кВ РЦ-3 ОРТПЦ	ф.5	АСБ 3х185	310	12	6
	ф.51	АСБ 3х185	310	21	6
п/ст Г-2	ф.38	АСБ 3х240	355	0	10
	ф.14	АПвПу-3 3(1х500/95)	263	35	10
п/ст"Студёная"	ф.13	АСБ 3х240	355	10	6
	ф.37	АСБ 3х240	355	35	6
п/ст"Ботаническая"	ф.36	АСБ 2(3х240)	710	41	6
	ф.28	АСБ 2(3х240)	710	55	6
РП-2 "Фрегат"	ф.2	АСБ 3х120	260	2	10

	ф.22	АСБ 3х120	260	2	10
п/ст "Южная"	ф.17	АСБ 3х185	310	20	6
	ф.30	АСБ 3х185	310	0	6
ТП"Уран"	яч.1В	АСБ 2(3х95)	410	4	6
	яч.2В	АСБ 2(3х95)	410	4	6
РП-3 ООО"Электромонтажсервис"	ф.4	АСБ 3х150	300	14	6
	ф.25	АСБ 3х150	300	22	6
п/с "АТД"	ф.8	АСБ 3х185	310	12	6
	ф.9	АСБ 3х185	310	0	6
ЦРП-2 "Самара-Центр"	ф.7	АСБ 3х120	260	33	6
п/с"Заречная"	ф.7	АС-50	210	14	10
ГПП "Озёрная"	ф.30	АС-50	210	72	6