

### Сведения о размерах потерь в сетях ООО «Энерго» за 2011 год

Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт*ч	175 738,220
Норматив технологических потерь электроэнергии	%	10.00
Фактические потери	%	10.08
	тыс. кВт*ч	17 854.043
ВН	тыс. кВт*ч	-
СН1	тыс. кВт*ч	-
СН2	тыс. кВт*ч	2 845.751
НН	тыс. кВт*ч	15 008.292
Отклонение объемов потерь от норматива	%	0.1

Расчет нормативных технологических потерь электрической энергии выполнен на основании Порядка и обоснования нормативов технологических потерь электрической энергии утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

Потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах ( тарифах ) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевой организацией ООО «Энерго» путем при обретения электрической энергии на розничном рынке у энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым в соответствии с разделом VII Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530.