

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за III квартал 2013 г.

| Объект электросетевого хозяйства | Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго" | Дата внепланового отключения | Восстановление электроснабжения абонентов | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу | Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч) |
|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|
| III квартал | | | | | | | |
| ф.8 от ЦРП-1 ОАО "ЗиТ" | ул. 22 Партсъезд/ул. Ново-Садовая/ул. Советской Армии | 04.07.2013 г. 9:10 | 04.07.2013 г. 11:15 | Повреждение КЛ | КЛ восстановлена | 04.07.2013 г. 11:15 | 697.5 |
| КЛ-6 кВ ф.20 ПС "Красноглинская" | Московское шоссе, 19 км. | 04.07.2013 г. 9:40 | 04.07.2013 г. 13:50 | Повреждение КЛ | КЛ восстановлена | 04.07.2013 г. 13:50 | 3122 |
| ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1 | дачи вдоль Черновского водохранилища | 09.07.2013 г. 15:43 | 09.07.2013 г. 17:02 | Схлест проводов по причине грозы, шквалистого ветра | Натанули провода в пролете | 09.07.2013 г. 17:02 | 1025 |
| ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Дружба" | Волжский район п.Самарский | 09.07.2013 г. 18:05 | 10.07.2013 г. 01:47 | Упала оттяжка (тросс) на ф."В" ВЛ-10 кВ | Убрали тросс | 10.07.2013 г. 01:47 | 885.8 |
| ВЛ-6 кВ ф.27 ПС "Долотная" | Куйбышевский район, 113 км. | 10.07.2013 г. 16:45 | 10.07.2013 г. 23:12 | Повреждение одной жилы ВЛ | ВЛ восстановлена | 10.07.2013 г. 23:12 | 230.8 |
| ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1 | дачи вдоль Черновского водохранилища | 10.07.2013 г. 16:20 | 10.07.2013 г. 22:00 | отгорел шлейф на РЛНД | восстановили отгоревший шлейф | 10.07.2013 г. 22:00 | 7266 |
| ВЛ-6 кВ ф.30 ПС "Озерная" | п.Сорокины Хутора | 17.07.2013 г. 16:45 | 19.07.2013 г. 23:05 | Обрыв 3-х фаз ВЛ-6 кВ - упало дерево | ВЛ восстановлена | 19.07.2013 г. 23:05 | 6900 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------|
| ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная" | п.Сорокины Хутора | 17.07.2013 г. 21:13 | 19.07.2013 г. 23:05 | Схлест проводов | Натянули провода | 19.07.2013 г. 23:05 | 10380 |
| ф.15 ПС "Городская-3" | ул.Ташкентская | 17.07.2013 г. 19:19 | 18.07.2013 г. 01:03 | Упало дерево на ВЛ | Убрали дерево, восстановили провод | 18.07.2013 г. 01:03 | 1242 |
| КЛ-10 кВ ф.52 ПС "Городская-3" | ул.Ташкентская/ул.Демократическая | 18.07.2013 г. 17:53 | 18.07.2013 г. 19:50 | Повреждение КЛ | КЛ восстановлена | 18.07.2013 г. 19:50 | 2823.4 |
| ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная" | п.Сорокины Хутора | 25.07.2013 г. 14:02 | 25.07.2013 г. 17:55 | Упала ветка на ВЛ | Убрали ветку | 25.07.2013 г. 17:55 | 1124 |
| ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово" | правый берег реки Волги | 01.08.2013 г. 07:20 | 02.08.2013 г. 14:10 | В пролетах ВЛ упало дерево, упала ветка | Убрали дерево, убрали ветку | 02.08.2013 г. 14:10 | 17161.6 |
| ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1 | дачи вдоль Черновского водохранилища | 03.08.2013 г. 11:50 | 03.08.2013 г. 12:05 | Отключение ВЛ-110 кВ "Самакская-2" ВПО | | 03.08.2013 г. 12:05 | 132.9 |
| ВЛ-10 кВ ПС "Заречная" ф.7 | п. Черновский | 16.08.2013 г. 15:30 | 16.08.2013 г. 21:35 | Оборваны провода грузовой автомашиной | Восстановили провода в пролетах | 16.08.2013 г. 21:35 | 1079.5 |
| КЛ-10 кВ ф.30 ПС "Городская-2" | Ул.Ново-Вокзальная/ул.Вольская/ул.Александра Матросова/ул.Свободы | 18.08.2013 г. 18:46 | 18.08.2013 г. 22:00 | Повреждение КЛ | КЛ восстановлена | 18.08.2013 г. 22:00 | 440.7 |
| КРУН-167 | п.Сорокины Хутора | 23.08.2013 г. 12:15 | 23.08.2013 г. 14:50 | На РУ-6 кВ сгорели 2 ПК-30 А | Заменили предохранители | 23.08.2013 г. 14:50 | 519 |
| КЛ-10 кВ ф.20 СТП-5 | ул.Гагарина/ул.Энтузиастов/Черновская магистраль/ул.Авроры | 28.08.2013 г. 00:54 | 28.08.2013 г. 03:34 | Повреждение КЛ | КЛ восстановлена | 28.08.2013 г. 03:34 | 588.2 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------|
| ВЛ-6 кВ ф.27 ПС "Долотная" | Куйбышевский район, 113 км. | 08.09.2013 г. 22:35 | 09.09.2013 г. 12:55 | Упало дерево на ВЛ | Убрали дерево, восстановили провод | 09.09.2013 г. 12:55 | 481.4 |
| ВЛ-10 кВ ПС "Заречная" ф.7 | п. Черновский | 23.09.2013 г. 11:30 | 23.09.2013 г. 15:25 | Фидер отключился от МТО | Произвели осмотр, после чего включили | 23.09.2013 г. 15:25 | 719.68 |
| Всего аварий | 19 | | | Итого недоотпуск | | | 55030.2 |