

**Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям ООО "Энерго" за 2012 год.**

тыс.кВтч						
№	Показатели		ВН	СН1	СН2	НН
1	<b>Поступление электроэнергии в сеть ООО "Энерго"</b>					
	<b>Всего:</b>	<b>225676,187</b>	<b>164795,795</b>	<b>12109,559</b>	<b>47864,074</b>	<b>906,759</b>
	в т. ч. из сетей					
	ООО "РЖД"	5231,416		5231,416		
	МП г.о. "Самарский метрополитен"	1177,508			1177,508	
	ЗАО "Нефтемаш"	3661,632	3661,632			
	ООО "Самараавтотранс-2000"	253260			253260,000	
	ОАО "Волгабурмаш"	5691,675	1019,835		4671,840	
	ООО "Энерго -Центр"	2119,676			2002,948	116,728
	ОАО "Авиакор-авиационный завод"	880460			880460,000	
	ОАО "Завод им. Тарасова"	27562,8	12055,164		15507,636	
	ОАО "Кузнецов"	2516,1	2516,100			
	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	11395,14	6587,640		4807,5	
	ОАО "Металлист-Самара"	2400,65	2400,650			
	ОАО "Завод приборных подшипников	5276,953	4872,802		404,151	
	ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс"	10520,234	9831		689,234	

	ЗАО "Самарская сетевая компания"	5489,848	3901,168		1588,68	
	ОАО "Самарский трансформатор"	2350,309			2350,309	
	ОАО "МРС Волги"	126470,641	108292,575	6878,143	10509,892	790,031
	ОАО "1253 ЦРБ РЛВ"	4609,336			4609,336	
2	<b>Полезный отпуск из сети ООО "Энерго"</b>	<b>202211,523</b>	<b>19699,62</b>	<b>644,995</b>	<b>33509,397</b>	<b>148357,511</b>
	в т. ч.					
	ООО "Сбыт Энерго"	166804,203			27441,701	139362,502
	ОАО "Самараэнерго"	16078,504	2703,66	319,91	4056,326	8998,608
	ООО "Дизаж М""	325,085		325,085		
		<b>19048,244</b>	<b>16995,96</b>		<b>1123,484</b>	
	ЗАО "Самарская сетевая компания"	14750,928	14091,048		659,88	
	ОАО "МРСК Волги"	3833,712	3833,712			
	ОАО "Волгабурмаш"	463,604			463,604	
3	<b>Потери электроэнергии в сети ООО "Энерго" тыс.кВт.ч</b>	<b>23341,296</b>	*	*	*	*
4	<b>Потери электроэнергии в сети ООО "Энерго" в %</b>	<b>10,35%</b>	*	*	*	*
5	<b>Затраты ООО "Энерго" на оплату потерь тыс.руб.</b>	<b>34251,06</b>	*	*	*	*
6	<b>Норматив потерь электроэнергии в %</b>	<b>10,01%</b>	*	*	*	*

Утвержден Приказом №432 от 13.09.2012г. Министерства энергетики РФ